

## 水質檢驗室水源水質檢驗月報表

113 年 6 月

受驗單位	檢 測 項 目											
場 站	*pH	溫度	*濁度	*總溶解固體	*總硬度	*大腸桿菌群	*氯鹽	*總有機碳	COD	溶氧	氨氮	硝酸鹽氮
單位	—	°C	NTU	mg/L	mg/L	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水源水質標準	—	—	—	—	—	20,000	—	4	25	—	1.0	—
大陸引水海管	7.3	24.8	5.8	115	200	3.5×10 <sup>2</sup>	8.4	2.3	8.0	5.6	0.01	2.4
瓊林水庫	8.0	24.0	36	266	190	1.2×10 <sup>5</sup>	43.4	23.1	41.0	4.3	0.13	0.9
蘭湖水庫	8.0	24.1	17	189	110	1.2×10 <sup>4</sup>	18.7	18.7	17.0	5.8	0.10	0.7
擎天水庫	8.0	23.8	8.0	249	135	3.7×10 <sup>4</sup>	37.4	13.6	23.0	6.4	0.04	0.6
金沙水庫	7.9	24.5	15	313	231	3.7×10 <sup>4</sup>	63.1	14.5	44.0	5.8	0.24	1.1
榮湖水庫	7.8	24.3	20	414	221	2.0×10 <sup>5</sup>	113	21.7	31.0	5.0	0.12	0.8
山西水庫	7.5	24.2	2.7	417	175	1.7×10 <sup>4</sup>	33.5	11.0	16.0	5.2	0.05	0.6
田浦水庫	8.2	24.2	12	259	210	2.0×10 <sup>4</sup>	55.2	9.1	23.0	8.0	0.04	0.8
陽明水庫	8.0	24.4	14	111	316	2.0×10 <sup>4</sup>	33.5	15.8	33.0	7.0	0.01	0.7
金湖水庫	8.6	23.5	26	2800	772	4.4×10 <sup>4</sup>	1250	16.1	40.0	8.3	0.04	0.7
太湖水庫	8.0	24.5	16	290	256	3.4×10 <sup>4</sup>	51.2	18.3	41.0	6.8	0.15	0.9
蓮湖水庫	7.6	23.4	10	319	206	9.2×10 <sup>3</sup>	57.2	10.2	50.0	6.8	0.03	0.8
菱湖水庫	7.5	24.0	12	247	301	1.4×10 <sup>4</sup>	45.3	13.8	31.0	5.6	0.11	0.7
西湖水庫	8.4	23.3	36	468	391	3.9×10 <sup>4</sup>	128	14.3	37.0	8.3	0.08	0.9
備 註	1. 資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過水源標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：113 年 6 月 03.05 日。 4. *為認證核可檢項。											