

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

111 年 02 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	*自由餘氯	*pH	溫 度	*濁 度	*色 度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*氯 鹽	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨 氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU /mL	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.57	6.6	17.9	0.15	<5	155	105	<1	<1	27.8	1.4	4.94	0.01	0.02
舊金城水塔	0.53	6.6	17.9	0.10	<5	126	110	<1	<1	31.8	1.3	4.90	0.01	0.01
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.40	6.6	16.3	0.10	<5	131	129	<1	<1	19.8	1.3	3.84	0.01	0.01
金城水塔	0.43	6.7	14.7	0.25	<5	119	104	<1	<1	21.8	1.4	3.86	0.01	0.03
西浦頭水塔	0.51	6.7	17.8	0.10	<5	116	153	<1	<1	21.8	1.0	3.86	0.01	0.02
昔果山水塔	0.54	7.1	14.9	0.25	<5	118	182	<1	<1	17.9	1.4	3.08	0.01	0.02
龍蟠山供水站	0.56	7.5	15.1	0.30	<5	127	123	<1	<1	19.9	1.4	2.81	0.01	0.01
后頭供水站	—	6.6	15.0	0.05	<5	25.5	51.0	1	<1	1.5	<1	ND	0.01	0.02
紅山淨水場	0.83	7.5	16.3	1.3	<5	132	163	1	<1	19.9	1.4	2.83	0.01	0.01
擎天水塔	0.67	7.6	14.7	0.10	<5	126	130	<1	<1	20.8	1.5	2.70	0.01	0.01
洋山淨水場	---	7.6	13.8	0.10	<5	117	171	<1	<1	18.9	1.4	2.75	0.01	0.01
榮湖淨水場	0.62	7.8	13.9	0.05	<5	137	149	<1	<1	20.8	1.5	2.74	0.01	0.02
述美國小	0.51	8.0	14.3	0.10	<5	131	161	<1	<1	22.8	1.4	2.74	0.01	0.02
美人山水塔	0.84	8.0	16.0	0.10	<5	144	184	<1	<1	20.8	1.6	2.72	0.01	0.01
海水淡化場	0.62	8.1	14.4	0.10	<5	287	165	<1	<1	154	<1	ND	0.01	0.02
太湖淨水場	0.54	7.9	14.5	0.05	<5	218	173	28	<1	84.4	1.4	1.91	0.01	0.01
陽明高架	0.44	8.1	15.6	0.20	<5	248	194	<1	<1	79.4	1.5	1.91	0.01	0.03
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：111 年 02 月 07.08.09 日。 4. *為認證核可檢項。													