

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

112 年 01 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	*自由餘氯	*pH	溫 度	*濁度	*色度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*氯鹽	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU /mL	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.35	6.9	19.9	0.05	<5	155	60.7	<1	<1	33.8	1.0	5.82	0.01	0.01
舊金城水塔	0.45	7.0	19.8	0.05	<5	153	60.7	<1	<1	35.7	<1	5.77	0.01	0.01
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.60	6.6	18.4	0.05	<5	137	60.9	<1	<1	21.8	1.1	4.73	0.01	0.01
金城水塔	0.63	6.5	17.9	0.10	<5	150	60.9	<1	<1	21.8	1.2	4.69	0.01	0.01
西浦頭水塔	0.60	6.5	19.6	0.05	<5	147	66.8	<1	<1	25.8	<1	4.60	0.01	0.01
昔果山水塔	0.62	7.0	16.9	0.30	<5	149	74.6	<1	<1	21.8	1.2	4.10	0.01	0.02
龍蟠山供水站	0.42	7.0	18.0	0.10	<5	149	80.9	<1	<1	25.8	1.5	4.06	0.01	0.02
后頭供水站	—	6.9	17.0	0.10	<5	20.0	3.9	<1	<1	2.0	<1	0.24	0.01	0.01
紅山淨水場	0.59	7.3	17.7	0.35	<5	155	83.3	1	<1	27.8	1.4	4.10	0.01	0.01
擎天水塔	0.75	8.2	16.6	0.10	<5	141	66.4	<1	<1	24.8	1.5	3.78	0.01	0.01
洋山淨水場	0.29	7.8	15.4	0.05	<5	139	62.1	<1	<1	21.8	1.6	3.81	0.01	0.03
榮湖淨水場	0.57	7.5	15.8	0.05	<5	147	65.6	1	<1	24.8	1.4	3.81	0.01	0.01
述美國小	0.62	7.8	16.4	0.05	<5	157	72.3	<1	<1	22.8	1.4	3.81	0.01	0.01
美人山水塔	0.62	7.7	17.6	0.15	<5	159	72.7	<1	<1	24.8	1.4	3.79	0.01	0.01
海水淡化場	0.62	7.7	16.1	0.05	<5	322	62.5	<1	<1	174	<1	ND	0.01	0.02
太湖淨水場	0.63	7.9	16.2	0.05	<5	146	69.5	<1	<1	34.7	1.2	2.69	0.01	0.01
陽明高架	0.52	7.8	16.3	0.45	<5	157	69.5	1	<1	39.7	1.1	2.54	0.01	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：112 年 01 月 03.04 日。 4. *為認證核可檢項。													