

水質檢驗室清水水質檢驗報告

113 年 7 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	*自由餘氯	*pH	溫 度	*濁度	*色度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*氯 鹽	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨 氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.39	6.4	28.9	0.30	<5	138	33.4	<1	<1	23.6	1.1	4.07	0.01	0.01
舊金城水塔	0.36	6.3	28.9	0.25	<5	169	42.6	<1	<1	21.7	<1	4.13	0.01	0.01
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.27	6.4	28.8	0.25	<5	141	40.5	<1	<1	17.7	<1	3.12	0.01	0.01
金城水塔	0.42	6.5	29.0	1.0	<5	137	38.5	<1	<1	15.8	<1	3.13	0.01	0.01
西浦頭水塔	0.47	6.7	29.4	0.10	<5	119	46.6	<1	<1	13.8	<1	2.05	0.01	0.01
昔果山水塔	0.80	7.2	28.5	0.10	<5	149	38.5	<1	<1	11.8	1.1	1.73	0.01	0.02
紅山淨水場	0.48	6.8	29.3	0.40	<5	174	62.8	1	<1	24.6	<1	5.51	0.01	0.01
龍蟠山供水站	0.36	6.5	31.5	0.10	<5	169	62.8	1	<1	24.6	<1	5.52	0.01	0.01
后頭供水站	—	6.3	30.2	0.05	<5	42.0	13.2	1	<1	ND	ND	0.31	0.01	0.02
擎天水塔	0.56	7.8	29.8	0.10	<5	157	50.7	14	<1	16.8	<1	1.77	0.01	0.03
洋山淨水場	0.40	7.5	30.2	0.10	<5	174	54.7	9	<1	14.8	1.0	1.71	0.01	0.01
榮湖淨水場	0.60	7.3	30.6	0.10	<5	203	40.5	20	<1	15.8	<1	1.75	0.01	0.03
述美國小	0.52	7.7	32.5	0.10	<5	205	36.5	28	<1	16.8	<1	1.76	0.01	0.03
美人山水塔	0.62	7.7	29.6	0.15	<5	168	40.5	18	<1	17.7	<1	1.77	0.01	0.01
海水淡化廠	0.25	7.7	28.0	0.05	<5	444	32.4	24	<1	192	ND	ND	0.01	0.01
太湖淨水場	0.56	7.8	31.9	0.10	<5	196	54.7	<1	<1	47.3	<1	1.09	0.01	0.01
陽明高架	0.45	8.1	31.4	0.10	<5	206	54.7	1	<1	57.2	<1	1.09	0.01	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：113 年 7 月 01.02.03 日。 4. *為認證核可檢項。													