

金門縣消防水源

中華民國113年上半年(6月底)

機關別	消防栓數(支)				消防栓流量檢測		蓄水池數 (處)	游泳池數 (處)	深水井數 (口)	其他 (處)
	地上式		地下式		檢測數(支)	平均每口流量 (L/min)				
	單口型	雙口型	單口型	雙口型						
總計	313	3	46	—	362	—	13	9	12	170
局本部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第一消防大隊	164	—	36	—	200	—	10	5	12	39
金寧分隊	65	—	4	—	69	861	1	1	7	16
金城分隊	52	—	24	—	76	882	9	3	—	3
烈嶼分隊	47	—	8	—	55	907	—	1	5	20
第二消防大隊	149	3	10	—	162	—	3	4	—	131
金湖分隊	88	3	7	—	98	972	3	3	—	90
金沙分隊	61	—	3	—	64	945	—	1	—	41

填表 審核 業務主管人員 機關首長 民國113年 7月 4日 16:51:07 印製
主辦統計人員

資料來源：依據各分隊所報「消防水源」表彙編

填表說明：本表由本局災害搶救科編製1式3份，經陳核後，1份自存，1份送會計室，1份送內部消防署