

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

109 年 11 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.41	6.3	24.2	0.10	<5	184	56.1	<1	<1	43.4	7.18	<1	ND	0.01
舊金城水塔	0.39	6.4	24.5	0.10	<5	158	70.2	<1	<1	43.4	7.12	<1	ND	0.01
環島北路一段1號	0.46	6.5	24.8	0.10	<5	89.0	36.1	<1	<1	27.6	4.41	<1	ND	0.02
金城水塔	0.51	6.4	24.4	0.10	<5	88.0	36.1	<1	<1	25.6	4.27	<1	ND	0.01
西浦頭水塔	0.53	6.3	24.2	0.05	<5	136	36.1	<1	<1	37.4	5.98	<1	ND	0.01
昔果山水塔	0.53	6.5	24.5	0.10	<5	113	28.1	<1	1	41.4	5.23	<1	ND	0.01
龍蟠山供水站	0.63	7.7	22.6	0.10	<5	153	44.1	<1	1	31.5	7.55	<1	ND	0.01
后頭供水站	—	7.0	22.7	0.05	<5	2.00	3.0	<1	2	2.5	0.57	ND	ND	0.01
紅山淨水場	0.44	7.4	24.2	0.10	<5	158	60.2	<1	<1	27.6	7.58	<1	ND	0.02
擎天水塔	0.58	7.9	23.0	0.10	<5	97.0	76.2	<1	<1	24.6	1.57	<1	ND	0.03
榮湖淨水場	0.71	7.3	22.7	0.10	<5	110	70.2	<1	<1	21.7	1.51	<1	ND	0.01
述美國小	0.51	7.5	25.6	0.10	<5	104	70.2	<1	<1	21.7	1.46	<1	ND	0.02
美人山水塔	0.57	7.5	24.4	0.15	<5	91.0	80.2	<1	<1	24.6	1.37	<1	ND	0.01
海水淡化場	0.50	8.4	22.7	0.10	<5	283	66.2	<1	<1	148	0.01	ND	ND	0.01
太湖淨水場	0.57	8.2	23.5	0.10	<5	236	90.2	<1	<1	112	1.02	1.2	ND	0.02
陽明高架	0.45	8.1	24.0	0.25	<5	250	86.2	<1	1	106	1.09	1.3	ND	0.01
方法偵測極限	0.014						2.65			2.03				
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：109 年 11 月 2、3、4 日													