序號	位置	名稱	排佈圖編號	太陽能設置型態	預估設置容量(KW)	地址	地段	地號	備註	設置太陽光電應注意事項
1	洋山淨水廠	清水池	1	**地面型**	389.88	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849	設置地面型太陽能棚架，可存放DIP管材，增加物料存放空間	本場站為淨水場站，太陽能設置應以不影響本廠操作為原則，未來如有操作考量，應配合進行調整
2	洋山淨水廠	污泥脫水機房	2	屋頂型	77.14	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849		
3	洋山淨水廠	調勻池	3	**地面型**	54.72	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849	設置地面型太陽能棚架，可存放DIP管材，增加物料存放空間	
4	洋山淨水廠	配電室	4	屋頂型	54.72	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849		
5	洋山淨水廠	沉澱池	5	**地面型**	152	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849	設置地面型太陽能，可遮陽避免藻華現象	
6	洋山淨水廠	加藥室	6	屋頂型	30.4	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849		
7	洋山淨水廠	加藥室	7	屋頂型	30.4	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849		
8	洋山淨水廠	停車棚	8	**地面型**	58.14	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849	停車棚拆除後重建鋼構並加長，設置地面型太陽能	
9	洋山淨水廠	空地	9	**地面型**	61.56	金門縣金沙鎮洋山96號	沙港劃段	849	空地設置地面型太陽能，作為新增倉庫預定地	
10	金城污水場	管理室	1	屋頂型	63.08	金門縣金城鎮民族路341號	北堤段	727		
11	金城污水場	停車棚	2	**地面型**	34.58	金門縣金城鎮民族路341號	北堤段	723	停車棚更新	
12	金城污水場	脫水機房	3	屋頂型	47.88	金門縣金城鎮民族路341號	北堤段	723、722、721		
13	金城污水場	氧化深渠	4	**地面型**	119.7	金門縣金城鎮民族路341號	北堤段	718	設置地面型太陽能棚架，可有效防止異物飛入池內，避免水質惡化	
14	金城污水場	氧化深渠	5	**地面型**	47.88	金門縣金城鎮民族路341號	北堤段	718	設置地面型太陽能棚架，可有效防止異物飛入池內，避免水質惡化	
15	金城污水場	前處理機房	6	屋頂型	47.12	金門縣金城鎮民族路341號	北堤段	718、715		
16	榮湖污水場	管理中心辦公室	1	屋頂型	108.68	金門縣金沙鎮山西120號	北九劃段	942、939、938		
17	榮湖污水場	氧化深渠	2	**地面型**	183.54	金門縣金沙鎮山西120號	北九劃段	973、974、978、979	設置地面型太陽能棚架，可有效防止異物飛入池內，避免水質惡化	
18	榮湖污水場	脫水機房	3	屋頂型	37.24	金門縣金沙鎮山西120號	北九劃段	978、979、1008、1009		
19	榮湖污水場	乾燥機房	4	屋頂型	51.68	金門縣金沙鎮山西120號	北九劃段	1011		
20	榮湖污水場	污泥堆置場	5	屋頂型	55.86	金門縣金沙鎮山西120號	北九劃段	1040、1042		
21	廠本部行政大樓	視聽室及廚房	1+2	屋頂型	123.88	金門縣金城鎮金山路21號	莒光樓段	57	設置屋頂型太陽能後可加強屋頂保護及修復漏水	
22	田浦受水池	池面	1	水面型(浮筒)	2000		鵲山段	84-1	建置太陽能板可減少水池曝曬，減少水質優氧化	1.本水池為民生用水之水庫，故太陽能材料使用不得對水質造成污染。 2.施作過程不得破壞既有池體 3.本水池水位操作範圍：1.8~6.6EL.m 4.太陽能設備位置為湖面，且配合本廠操作需要，須配合進行調整

預估設置容量總計 3830.08