

金門縣環保局113年2月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	濁度	亞硝酸鹽氮	鉛	鋁	大腸桿菌群
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	2	0.1	0.01	0.2	6
偵測極限值(MDL)		--	0.02	0.061	0.0010	0.0035	0.020	<1
1	洋山	7.1	0.21	ND	ND	ND	0.068	<1
2	榮湖	7.4	0.58	0.10	ND	ND	<0.050	<1
3	述美國小(五龍山)	7.6	0.59	0.10	ND	ND	<0.050	<1
4	美人山	7.3	0.55	0.05	ND	ND	<0.050	<1
5	太湖	7.5	0.52	0.05	ND	ND	ND	<1
6	陽明加壓站	7.5	0.48	ND	ND	ND	ND	<1
7	莒光	6.6	0.43	0.80	<0.01	ND	<0.050	<1
8	舊金城	6.6	0.37	0.35	<0.01	ND	<0.050	<1
9	金城	6.5	0.54	0.45	ND	ND	0.054	<1
10	西浦頭	6.8	0.42	0.35	ND	ND	<0.050	<1
11	擎天水塔	7.4	0.59	0.15	ND	ND	<0.050	<1
12	昔果山	6.8	0.89	0.45	ND	ND	0.053	<1
13	紅山	6.7	0.65	0.05	ND	ND	<0.050	<1
14	龍蟠山	6.6	0.48	0.10	ND	ND	<0.050	<1
15	后頭	6.3	--	0.10	ND	ND	ND	<1

備註

一、採樣日期：113年2月19日、2月20日、2月21日。  
 2/19採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。  
 2/20採樣：洋山、擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。  
 2/21採樣：紅山、龍蟠山、后頭。

二、\*表示未符合環境部飲用水水質標準。

三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。

四、低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度表示。

五、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。

六、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL  
 (2)總菌落數表示單位：CFU/mL  
 (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位  
 (4)濁度表示單位：NTU  
 (5)色度表示單位：鉑鈷  
 (6)其餘各項目表示單位：mg/L

金門縣環保局113年2月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端17處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	濁度	亞硝酸鹽氮	鉛	鋁	大腸桿菌群
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	2	0.1	0.01	0.2	6
偵測極限值(MDL)		--	0.02	0.061	0.0010	0.0035	0.020	<1
1	西園1-8號	7.3	0.54	0.10	ND	ND	<0.050	<1
2	官澳43-1號	7.4	0.60	ND	ND	ND	<0.050	<1
3	山西47-1號	7.5	0.46	0.10	ND	ND	<0.050	<1
4	下莊50號	7.5	0.43	0.10	ND	ND	ND	<1
5	復興路1-12號	7.6	0.56	ND	ND	ND	ND	<1
6	新頭92之1號	7.5	0.49	ND	ND	ND	ND	<1
7	成功161號	7.6	0.49	0.55	ND	ND	ND	<1
8	金門城162號	6.6	0.31	0.30	ND	ND	<0.050	<1
9	下埔下12之1	6.5	0.47	0.45	ND	ND	<0.050	<1
10	光前廟 (西浦頭101號)	6.7	0.33	0.10	ND	ND	<0.050	<1
11	下堡100之2號	7.0	0.20	0.10	ND	ND	<0.050	<1
12	中蘭48號	7.5	0.39	0.10	<0.01	ND	<0.050	<1
13	珠浦西路50巷9弄2號	6.4	0.46	0.20	ND	ND	<0.050	<1
14	東洲85號	7.0	0.30	0.05	ND	ND	<0.050	<1
15	羅厝6號	6.3	0.34	0.10	ND	ND	ND	<1
16	湖下5-2號	6.3	0.34	0.15	ND	ND	<0.050	<1
17	后頭58號	6.4	0.29	0.10	ND	ND	ND	<1
備註	<p>一、採樣日期：113年2月19日、2月20日、2月21日。</p> <p>2/19採樣：金門城162號、下埔下12之1號、安岐3-5號、下堡100之2號、中蘭48號、珠浦西路50巷9弄2號、東洲85號。</p> <p>2/20採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西47-1號、下莊50號、下莊50號。復興路1-12號、新頭92之1號、成功161號。</p> <p>2/21採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。</p> <p>二、*表示未符合環境部飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"&lt;"檢量線最低濃度表示。</p> <p>五、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>六、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL  (2)總菌落數表示單位：CFU/mL  (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位  (4)濁度表示單位：NTU  (5)色度表示單位：鉑鈷  (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>							

## 金門縣環保局113年2月辦理飲用水水質抽驗報告表(供水桶4處)

檢測項目	偵測 極限值	飲用水 水質標 準	單位	113年2月22日			
				西村31號供水桶 (NO.4)	庵邊24號供水桶 (NO.9)	西埔妙香寺供水桶 (NO.99)	青年農莊加水站 (NO.21)
pH	--	6.0~8.5	--	7.6	7.6	7.5	7.6
總溶解固體量	10.0	500	mg/L	126	126	122	124
濁度	0.061	2	NTU	0.10	ND	0.10	0.10
總硬度	0.37	300	mgCaCO <sub>3</sub> /L	41.2	42.2	42.2	42.2
大腸桿菌群	--	6	CFU/100mL	<1	<1	<1	<1

備註：小金門共設七站:包括、青歧、黃厝、西方、羅厝、上林、東林等7站，水源是來自大金門地下水經小金門后頭RO設備淨化後之出水。