

電動機車充電設備規格說明書

一、範圍：如委託經營清單內所附圖說。

二、數量：

委託經營清單7處地點中，每處須提供1組充電設備(兩支充電槍)，並以快充為主。

三、充電設備項目及規格如下：

1. 須提供通過經濟部標準檢驗局「應施檢驗電動機車用充電系統設備及電池交換系統設備商品之相關檢驗規定」相關證明文件。
2. 充電柱安裝型式：立柱式。
3. 充電設備規格：
 - (1)、防護等級：至少達「IP44」以上。
 - (2)、電器規格：符合 CNS 相關檢驗規定。
 - (3)、慢充：電力系統220V，10A 以上。
 - (4)、快充：電力系統220V，75A 以上。
4. 具緊急停止開關。
5. 待機狀態、充電狀態、故障顯示燈號。
6. 內建網路通訊功能。
7. 遇斷電之復歸機制。

四、操作步驟說明：充電設備操作說明步驟說明張貼於設備或明顯位置處，且應附上客服專線，內容應簡單明確，尺寸應為 A3以上(含壓克力框)。