

建造執照抽查基準表

108年03月21日修正

	建築項目	抽查基準
1	特定建築物臨接道路限制、公共設施用地退縮(工業區、學校…)	1. 特定建築物面前道路寬度與臨接長度。 2. 退縮建築寬度。
1-1	計畫道路、現有巷道、建築線、基地內通路、私設通路	1. 現有巷道須完整繪至計畫道路。 2. 通路長度及寬度。 3. 迴車道設置。
2	騎樓或無遮簷人行道留設	1. 商業區面臨路寬超過七公尺須設置。
3	面積計算、建蔽率、容積率	1. 變更設計案件面積計算表應標示增減額。 2. 不計容積樓地板面積檢討。
4	建築物高度限制、學校建築物高度高度比、冬至日日照陰影	1. 平立面圖檢討3.6:1高度及投影面積檢討。 2. 冬至日一小時以上有效日照檢討(住宅區7F、建築物高度>21m)。
5	建築物挑空設計、樓層高度、天花板淨高、夾層、閣樓	1. 挑空及夾層設置位置、面積、高度。 2. 住宅用途樓層高度限制(壹樓4.2公尺、其餘樓層3.6公尺)。
6	通風、採光、防音	1. 地板上75公分範圍不計採光面積。 2. 陽台深度超過2公尺，採光面積*0.7。 3. 空氣音及衝擊音隔音設計檢討。
7	汗水處理設施	1. 使用人數檢討、雨水污水管路分流設置
8	停車空間、防空避難設備、防水閘門	1. 汽車坡道出入口留設2公尺以上緩衝車道。 2. 車道標示寬度及轉彎半徑。 3. 停車角度及前方留設5公尺*6公尺的空間。 4. 防空避難設備附建標準及構造。 5. 防水閘門設置位置及高度。
9	防火構造、防火區劃、防火門、耐燃級數、豎道遮煙	1. 昇降機道防火設備應有遮煙性能。 2. 公寓大廈各戶大門應為防火門。
10	避難層及避難層以外樓層出入口、走廊、避難通路	1. 避難層開向屋外二處出入口及出入口寬度。 2. 走廊寬度檢討。
11	樓梯、安全梯、特別(戶外)安全梯步行距離、重複步行距離	1. 樓梯數量、安全梯設置及構造。 2. 步行距離及重複步行距離檢討。
12	昇降機、緊急用昇降機	1. 六層以上建築物設置昇降機。 2. 超過十層樓建築物設置緊急用昇降機。

13	緊急進口	1. 寬度 75 公分以上，高度 120 公分以上，台度 80 公分以下。	
14	屋頂避難平台、避雷設備	1. 屋頂避難平台應設置於五樓以上之樓層。 2. 避雷設備，建築物高度在 20 公尺以上或危險品倉庫高度在 3 公尺以上。	
15	鄰幢間隔、防火間隔	1. 標示外牆開口距地界線尺寸。 2. 依規定檢討設置防火門窗。	
16	無障礙設施	無障礙通路	1. 無障礙通路路徑標示。
		樓梯	1. 級高、級深，雙側扶手、水平延伸，繪製詳圖。
		昇降設備	1. 附設備詳圖。
		廁所盥洗室	1. 繪製詳圖。
		浴室	1. 繪製詳圖。
		輪椅觀眾席位	1. 標示位置。
		停車空間	1. 無障礙車位不得鋪植草磚。 2. 下車區不得兼作通路使用。
		無障礙標誌	1. 藍底白色圖案。
		無障礙客房	1. 繪製詳圖，標示床位距離。
		其他設施	1. 抽查表單未列入之無障礙設施抽查意見。
17	綠建築檢討	建築基地綠化設計	1. 綠化平面圖要上傳並附於圖說內。
		建築基地保水設計	1. 保水平面圖要上傳並附於圖說內。
		建築物節約能源設計	1. 檢附檢討簽證報告書。
		建築物雨水貯留利用設計或生活雜排水回收再利用設計	1. 地面層或地下層圖面標示擇一設置。
		綠建材設計	1. 室外綠建材圖說要上傳。
18	依法應檢附之專業工成圖說，依法交由專業技師負責簽證辦理	1. 專業技師簽證要上傳。	
19	專業工程圖說檢附、簽證	1. 地質鑽探報告須由鑽探公司辦理，技師簽證。	
20	雨水貯集滯洪設施	1. 是否依規定設置及容量是否足夠。	
21	建築物安全維護設計	1. 供公眾使用建築物之公共空間依規定設置各項安全維護設置。	

22	其他	1. 抽查表單未列入之建築執照抽查意見。
----	----	----------------------

	結構項目	抽查基準	
1	地基 調查 報告	1. 引用鄰地地質或現地踏勘	1. 地基調查報告是否確實簽證。 2. 引用相關資料是否合宜。
		2. 鑽探孔數及分佈位置	1. 鑽探孔數是否符合規定。 2. 鑽探分佈位置是否合宜。
		3. 鑽探深度	1. 鑽探深度是否符合規定。
		4. 取樣及試驗	1. 取樣及試驗是否合宜。
		5. 地質構造分析	1. 地質構造分析是否檢附地質構造圖。
2	結構 計算 書	6. 靜載重	1. 各樓層單位重量是否確實計算列示。
		7. 活載重	1. 各層活載重是否符合申請之使用用途。
		8. 地震力	1. 地震力是否依規定分析計算與說明。
		9. 風力	1. 風力是否依規定分析計算與說明。
		10. 結構材料規格	1. 是否列示各項材料規格。 2. 各項材料規格強度是否合宜。
		11. 設計方法	1. 是否以最新設計規範進行設計。
		12. 電腦分析資料	1. 分析模型檔是否檢附。
		13. 電腦設計資料	1. 結構設計資料是否檢附。
		14. 百分之五額外扭矩支 計算與分析	1. 是否包含百分之五的意外扭矩計算與分析。
		15. 載重組合	1. 載重組合是否符合最新規範。
		16. 層間位移及碰撞距離	1. 層間位移及碰撞距離是否列示計算。
		17. 結構設計：	
		(1) 梁設計	1. 梁設計資料是否檢附。
(2) 柱設計	1. 柱設計資料是否檢附。		
(3) 版設計	1. 版設計資料是否檢附。		
(4) 結構牆設計	1. 結構牆設計資料是否檢附。		

		(5) 基礎設計	1. 基礎結構設計資料是否檢附。
		18. 安全措施分析、設計	1. 安全措施分析設計資料是否檢附。
		19. 其他特殊檢討	抽查表單未列入之結構計算書意見。
3	結構 設計 圖	20. 各層平面圖	1. 結構圖說繪製內容是否與建築執照圖說、結構計算書內容相符。 2. 圖說繪製方式是否正確。 3. 材料規格強度是否註記。 4. 結構設計尺寸是否確實標註。
		21. 基礎平面圖	1. 結構圖說繪製內容是否與建築執照圖說、結構計算書內容相符。 2. 圖說繪製方式是否正確。 3. 材料規格強度是否註記。 4. 結構設計尺寸是否確實標註。
		22. 安全措施圖	1. 安全措施圖是否已檢討與檢附。 2. 安全措施檢討方式是否合宜。
		其他	1. 抽查表單未列入之結構設計圖意見。