

金門區漁會「水環境改善工程」水溝加蓋及水管遷移事宜會勘

時間：中華民國 108 年 7 月 12 日(星期五)上午 9 時 30 分

一、地點：新湖漁港

二、主持人：(略)

記錄：

三、參加人員：(如附件)

四、會勘情形

金門區漁會說明

一、此次會勘是因縣府辦理全國水環境計畫，為維護行車安全，將新湖漁港斜坡兩側水溝加蓋，以維護行車安全，但因加蓋部份自來水管線與覆蓋距離相近影響施工建請上移管線以利施工。

二、因未來覆蓋後，恐所有樹枝雜草等物均無法流入水溝，恐因遇雨季上游雨水沖刷，所有樹枝雜草因雨水沖刷直入港區，因本會人力裝備不足，請金湖鎮公所協助環境維護。

金湖鎮公所：環境清潔維護屬環保課業務，請協調環保課協助環境維護工作。

自來水廠：人未參加會勘，經現場會勘加蓋部份自來水管線與覆蓋距離相近影響施工，建請自管線底部算起上移 40 公分以利施工。

泉昇營造有限公司：排水溝加蓋後，出水口段溝內遭沙土阻塞，請協助清除以利排水順暢。

金門區漁會「水環境改善工程」水溝加蓋及水管遷移事宜會勘

時間：中華民國 108 年 7 月 12 日(星期五)上午 9 時 30 分

一、地點：新湖漁港

二、主持人：

許五煊

記錄：

三、參加人員：

金門縣政府

趙傳正

金門自來水廠

金湖鎮公所

楊月卷

金門區漁會

林國友

泉昇營造

甘榮泉

洪毓謙