

水質檢驗室清水水質檢驗報告


報告編號：[RD1051201](#)

項次	採樣日期	採樣時間	收樣日期	採樣地點	樣品編號
1	105 / 12 / 06	09 : 40	105 / 12 / 06	金城水塔	D1051206-03
2	105 / 12 / 06	09 : 00	105 / 12 / 06	莒光水塔	D1051206-01
3	105 / 12 / 06	11 : 20	105 / 12 / 06	昔果山水塔	D1051206-06
4	105 / 12 / 06	09 : 50	105 / 12 / 06	西浦頭水塔	D1051206-04
5	105 / 12 / 06	09 : 30	105 / 12 / 06	舊金城	D1051206-02
6	105 / 12 / 06	10 : 40	105 / 12 / 06	瓊林水塔	D1051206-05
7	105 / 12 / 07	08 : 50	105 / 12 / 07	紅山淨水場	D1051207-01
8	105 / 12 / 07	10 : 00	105 / 12 / 07	后頭供水站	D1051207-04
9	105 / 12 / 07	09 : 15	105 / 12 / 07	庵頂供水站	D1051207-02
10	105 / 12 / 07	09 : 30	105 / 12 / 07	龍礮山水塔	D1051207-03
11	105 / 12 / 05	10 : 30	105 / 12 / 05	陽明水塔	D1051205-05
12	105 / 12 / 05	10 : 15	105 / 12 / 05	太湖淨水場	D1051205-04
13	105 / 12 / 05	09 : 05	105 / 12 / 05	榮湖淨水場	D1051205-01
14	105 / 12 / 05	09 : 45	105 / 12 / 05	美人山水塔	D1051205-02
15	105 / 12 / 05	09 : 20	105 / 12 / 05	述美國小	D1051205-03
16	105 / 12 / 05	10 : 00	105 / 12 / 05	海水淡化場	D1051205-03

水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1051201](#)

受驗單位		檢 測 項 目														
服務所	場站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準		0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1	
單位		mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
金城所	金城水塔	0.73	6.3	22.3	0.05	<5	158	24.1	<1	<1.0	37.7	5.91	<1	ND	0.06	
金城所	莒光水塔	0.62	6.4	22.4	0.20	<5	270	58.3	<1	<1.0	81.4	7.98	<1	ND	0.07	
金城所	昔果山水塔	0.37	6.8	23.4	0.05	<5	179	28.1	4	<1.0	37.7	5.24	<1	ND	0.03	
金城所	西浦頭水塔	0.49	6.5	23.4	0.05	<5	277	32.2	1	<1.0	33.7	5.52	ND	ND	0.03	
金城所	舊金城	0.61	6.4	23.1	0.25	<5	266	62.3	<1	<1.0	81.4	7.99	<1	ND	0.06	
金城所	瓊林水塔	0.42	6.8	21.4	0.20	<5	242	28.1	2	<1.0	65.5	3.11	<1	ND	0.04	
烈嶼所	紅山淨水場	0.56	6.6	21.4	0.25	<5	338	117	14	<1.0	77.4	5.78	<1	ND	0.05	
烈嶼所	庵頂供水站	0.29	7.0	21.3	0.20	<5	329	115	9	<1.0	75.4	5.85	<1	ND	0.07	
烈嶼所	龍礮山水塔	0.48	7.1	21.6	0.05	<5	224	42.2	1	<1.0	31.8	9.31	<1	ND	0.06	
烈嶼所	后頭供水站	—	6.7	19.2	0.05	<5	59.0	4.0	2	<1.0	3.0	1.28	<1	ND	0.05	
方法偵測極限		0.019						2.73			1.83		0.127			
備 註		1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：105 年 12 月 6, 7 日。														
檢驗員					品保員					檢驗室主任						



水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1051201](#)

受驗單位		檢 測 項 目														
服務所	場站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準		0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1	
單位		mg/L	—	℃	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
金沙所	榮湖淨水場	0.55	6.4	20.4	0.10	<5	319	16.1	<1	<1.0	11.4	0.14	<1	ND	0.04	
金沙所	述美國小	0.66	6.5	21.4	0.10	<5	337	20.1	1	<1.0	10.4	0.11	ND	ND	0.06	
金沙所	美人山水塔	0.24	6.3	21.8	0.10	<5	208	12.1	<1	<1.0	9.4	0.19	ND	ND	0.05	
金湖所	海水淡化場	0.21	6.5	23.0	0.15	<5	184	70.4	2	<1.0	94.3	0.56	<1	ND	0.04	
金湖所	太湖淨水場	0.72	7.0	20.5	0.10	<5	249	62.3	1	<1.0	75.4	0.51	<1	ND	0.03	
金湖所	陽明高架	0.52	7.0	20.9	0.45	<5	231	64.3	<1	<1.0	81.4	0.57	<1	ND	0.05	
		以 下		空 白												
方法偵測極限		0.019						2.73			1.83		0.127			
備 註		1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：105年12月5日。														
檢驗員					品保員					檢驗室主任						