





## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1050801](#)

項次	採樣日期	採樣時間	收樣日期	採樣地點	樣品編號
1	105 / 08 / 02	09 : 40	105 / 08 / 02	金城水塔	D1050802-03
2	105 / 08 / 02	08 : 35	105 / 08 / 02	莒光水塔	D1050802-01
3	105 / 08 / 02	11 : 30	105 / 08 / 02	昔果山水塔	D1050802-06
4	105 / 08 / 02	10 : 00	105 / 08 / 02	西浦頭水塔	D1050802-04
5	105 / 08 / 02	09 : 15	105 / 08 / 02	舊金城	D1050802-02
6	105 / 08 / 02	10 : 35	105 / 08 / 02	瓊林水塔	D1050802-05
7	105 / 08 / 03	09 : 00	105 / 08 / 03	紅山淨水場	D1050803-01
8	105 / 08 / 03	10 : 10	105 / 08 / 03	后頭供水站	D1050803-03
9	105 / 08 / 03	09 : 50	105 / 08 / 03	庵頂供水站	D1050803-02
10	105 / 08 / 01	10 : 45	105 / 08 / 01	陽明水塔	D1050801-06
11	105 / 08 / 01	10 : 30	105 / 08 / 01	太湖淨水場	D1050801-05
12	105 / 08 / 01	10 : 10	105 / 08 / 01	海水淡化場	D1050801-04
13	105 / 08 / 01	09 : 00	105 / 08 / 01	榮湖淨水場	D1050801-01
14	105 / 08 / 01	09 : 45	105 / 08 / 01	美人山水塔	D1050801-03
15	105 / 08 / 01	09 : 30	105 / 08 / 01	述美國小	D1050801-02
16					

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1050801](#)

受驗單位		檢 測 項 目														
服務所	場站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準		0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1	
單位		mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
金城所	金城水塔	0.61	6.1	30.2	0.10	<5	112	28.1	5	<1.0	27.8	5.30	<1	ND	0.06	
金城所	莒光水塔	0.63	6.2	26.8	0.15	<5	291	60.3	4	<1.0	81.4	7.99	<1	ND	0.08	
金城所	昔果山水塔	0.54	6.5	26.0	0.05	<5	208	30.2	5	<1.0	35.7	5.08	ND	ND	0.03	
金城所	西浦頭水塔	0.44	6.1	25.1	0.05	<5	170	34.2	11	<1.0	31.8	5.54	<1	ND	0.03	
金城所	舊金城	0.63	6.2	29.1	0.10	<5	308	64.3	3	<1.0	83.4	8.00	<1	ND	0.07	
金城所	瓊林水塔	0.46	6.3	27.8	0.25	<5	127	32.2	7	<1.0	61.5	3.17	<1	ND	0.05	
烈嶼所	紅山淨水場	0.29	6.4	28.7	0.40	<5	183	48.2	9	<1.0	35.7	7.64	<1	ND	0.06	
烈嶼所	庵頂供水站	0.41	6.3	29.2	0.15	<5	167	38.2	6	<1.0	28.8	8.13	<1	ND	0.06	
烈嶼所	后頭供水站	—	6.4	27.9	0.05	<5	27.9	19.5	4	<1.0	2.0	0.84	ND	ND	0.04	
方法偵測極限		0.019						2.73			1.83		0.127			
備 註		1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：105年8月2,3日。														
檢驗員					品保員					檢驗室主任						

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

 報告編號：[RD1050801](#)

受驗單位		檢 測 項 目														
服務所	場站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	總有機碳	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準		0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	0.1	10	0.1	
單位		mg/L	—	℃	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
金沙所	榮湖淨水場	0.32	6.4	29.8	0.05	<5	37.0	12.1	6	<1.0	10.4	<1	ND	0.10	0.08	
金沙所	述美國小	0.41	6.3	32.4	0.05	<5	35.5	16.1	4	<1.0	11.4	<1	ND	0.08	0.08	
金沙所	美人山水塔	0.41	6.6	30.1	0.10	<5	37.0	18.1	5	<1.0	11.9	<1	ND	0.08	0.06	
金湖所	海水淡化場	0.63	6.8	29.6	0.05	<5	699	18.1	<1	<1.0	342	<1	ND	ND	0.06	
金湖所	太湖淨水場	0.67	7.0	32.5	0.05	<5	217	56.3	<1	<1.0	89.3	<1	ND	0.44	0.07	
金湖所	陽明高架	0.50	7.4	32.0	0.65	<5	189	58.3	<1	<1.0	79.4	<1	ND	0.45	0.07	
		<b>以</b>	<b>下</b>			<b>空</b>	<b>白</b>									
方法偵測極限		0.019						2.73			1.83	0.127				
備 註		1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：105年8月1日。														
檢驗員					品保員					檢驗室主任						