

辦理自衛消防編組應變能力驗證所需檢附資料說明

壹、應檢附資料：

- 一、封面。
- 二、自衛消防編組訓練計畫提報表（須有負責人及防火管理人簽名或蓋章）。
- 三、自衛消防編組人員清冊及簽到表（須與防護計畫編組人員相符合）。
- 四、所見應變行動優缺點紀錄表。
- 五、自衛消防編組應變能力驗證界限時間實測表。

※各項表格應逐項審核

※界限時間計算要正確；另有關驗證時間，如該場所非第1次驗證即通過，應將非過執行情形加註說明並確實紀錄。

※界限時間：依據自衛消防編組應變能力驗證要點核算之。

- 六、強化火災預防事項建議表。
- 七、自衛消防編組應變能力驗證實施照片（應包含各編組班別及其任務執行情形，如確認火點、通報消防機關、初期滅火、避難引導、防火區劃確認、救護處置、時間記錄、召開檢討會等），並應註明演練日期。
- 八、自衛消防編組應變能力驗證檢討會會議記錄。

※相片需編組人員獨立操作，初期滅火務必包含滅火器或室內消防栓操作之照片

※紀錄務必詳實（不可空白），確實給予建議檢討改進事項。

◎所有需核章欄位應檢視是否確實核章。

貳、其他配合事項：考詢現場人員任務編組及滅火器、室內消防栓及火警發信機之操作，故務必要求場所每個人都要會操作（包括非滅火班人員），並熟悉編組任務。

○年度 自衛消防編組應變能力驗證

場所名稱：

場所地址：

場所電話：

管理權人：

防火管理人：

訓練日期：

檢附資料：

一	自衛消防編組訓練計畫提報表	五	強化火災預防事項建議表
二	人員清冊及簽到表	六	自衛消防編組應變能力驗證實施照片
三	所見應變行動優缺點紀錄表	七	自衛消防編組應變能力驗證檢討會會議紀錄

四	自衛消防編組應變能力驗 證界限時間實測表		
---	-------------------------	--	--

自衛消防編組訓練計畫提報表

受文者						
主旨	提報自衛消防編組應變能力驗證計畫（如附件）。					
提報人	管理權人：				（簽章）	
實施者	防火管理人：				（簽章）	
場所	名稱			電話		
	地址					
訓練	日期					
	內容	<input type="checkbox"/> 滅火訓練 <input type="checkbox"/> 通報訓練 <input type="checkbox"/> 避難引導訓練 <input type="checkbox"/> 綜合演練				
	種類	<input type="checkbox"/> 白天人員之訓練 <input type="checkbox"/> 夜間人員之訓練 <input type="checkbox"/> 全體人員之訓練				
	參加人數	_____人	前次訓練日期	民國_____年_____月_____日		
	派員指導	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	消防車支援	<input type="checkbox"/> 需要_____輛 <input type="checkbox"/> 不要		
	其他					
綜合意見 （消防機關填寫）						

1. 依消防法施行細則第十五條第五項之規定辦理，並應於實際訓練日期十日前，提報消防機關，消防機關於該場所實際進行訓練時，應派員前往查察，以確認業已報請消防機關核備之消防防護計畫，是否依規劃日期進

	班員				
	班員				

備註：1. 演練人員編號自行續增，其餘員工，請編為避難逃生人員。
2. 安全防護班及救護班為員工人數超過50人以上始需編組。

所見應變行動優缺點紀錄表

應變項目	優缺點
確認火災訊號	
確認現場	
火災通報	
初期滅火	
避難引導	
安全防護及形成區劃	
緊急救護及向抵達後的消防機關提供訊息	

自衛消防編組應變能力驗證界限時間實測表

一、高層暨複合用途建築物、大型空間、收容避難弱者(大型機構)：

驗證事項		火警自動警報設備 鳴動後經過時間 (實際測量時間)	預估之界限時間 (由公式計算的時間)	量測結果 (消防機關填寫)
完成收容人員避難引導	最後1人離開 起火區劃時間	分 秒	分 秒	<input type="checkbox"/> 在界限時間範圍內 <input type="checkbox"/> 超過界限時間
	最後1人離開 鄰接區劃時間	分 秒	分 秒	<input type="checkbox"/> 在界限時間範圍內 <input type="checkbox"/> 超過界限時間
	最後1人離開 垂直鄰接區劃 時間	分 秒	分 秒	<input type="checkbox"/> 在界限時間範圍內 <input type="checkbox"/> 超過界限時間

二、收容避難弱者(小型機構)

驗證事項		火警自動警報設備 鳴動後經過時間 (實際測量時間)	預估之界限時間 (由公式計算的時間)	量測結果 (消防機關填寫)
完成收容人員避難引導	最後1人離開 場所樓層時間	分 秒	分 秒	<input type="checkbox"/> 在界限時間範圍內 <input type="checkbox"/> 超過界限時間

三、旅館：

驗證事項		火警自動警報設備 鳴動後經過時間 (實際測量時間)	預估之界限時間 (由公式計算的時間)	量測結果 (消防機關填寫)
完成收容人員避難引導	最後1人離開 起火層時間	分 秒	分 秒	<input type="checkbox"/> 在界限時間範圍內 <input type="checkbox"/> 超過界限時間
	最後1人離開 非起火層時間	分 秒	分 秒	<input type="checkbox"/> 在界限時間範圍內 <input type="checkbox"/> 超過界限時間

四、其他場所(主要構造為防火構造或不燃材料者)：

驗證事項		火警自動警報設備 鳴動後經過時間 (實際測量時間)	預估之界限時間 (由公式計算的時間)	量測結果 (消防機關填寫)
完成收容人員避難引導	最後1人離開 起火樓層時間	秒	秒	<input type="checkbox"/> 在界限時間範圍內 <input type="checkbox"/> 超過界限時間


強化火災預防事項建議表

一、初期應變的迅速化	備考
<input type="checkbox"/> 訓練全體員工以最短時間利用受信總機尋找初期火災發生地點，以縮短自衛消防編組人員初期應變時間。 <input type="checkbox"/> 反覆的演練，讓各項初期應變行動熟練順遂並，以縮短自衛消防編組人員初期應變時間 <input type="checkbox"/> 強化全體員工之間的相互合作及各自衛消防編組人員互相支援之能力，以縮短自衛消防編組人員初期應變時間。 <input type="checkbox"/> 全體員工熟悉消防安全設備及防火避難設施之運用及操作，以縮短自衛消防編組人員初期應變時間。 <input type="checkbox"/> 熟練行動不便者之搬運方法、技術的熟練，以縮短避難引導班人員疏散的時間。 <input type="checkbox"/> 其他：	
二、防火管理體制的修正	
<input type="checkbox"/> 修正消防防護計畫及自衛消防編組內容，以符合場所實際運作情形。 <input type="checkbox"/> 考慮員工的技能，合理的建構日夜間災害應變機制，以縮短自衛消防編組人員初期應變時間。 <input type="checkbox"/> 行動不便者安置於火災受警總機附近，並靠近員工的辦公室及休息室等隨時有人或容易避難位置之處所，以縮短避難引導班人員疏散的時間。 <input type="checkbox"/> 讓員工瞭解場所特性，避免繞遠路前往目的地，另不可重覆相同的應變行動，以縮短自衛消防編組人員初期應變時間。 <input type="checkbox"/> 與鄰近居民或機構建立協力機制的同時，應合理分配輪值員工，以利相互聯繫，以增加自衛消防編組人力。 <input type="checkbox"/> 其他：	
三、消防安全設備及相關器具之強化	
<input type="checkbox"/> 安裝 R 型定址式探測器及 R 型受信總機，以縮短發現起火居室的時間。 <input type="checkbox"/> 安裝 119 火災通報裝置，以縮短通報班通報的時間。 <input type="checkbox"/> 火警自動警報設備與通報 119 火災通報裝置之連動，以縮短通報班通報的時間。 <input type="checkbox"/> 設置自動撒水設備，以增加預估的界限時間。 <input type="checkbox"/> 設置第二種室內消防栓，以減少滅火班所需的人力。 <input type="checkbox"/> 設置逃生避難設施、器具。例如：可供行動不便者使用之輪椅、自走式避難梯、樓梯昇降機(椅)等，以縮短人員疏散時間。 <input type="checkbox"/> 其他：	
四、建築構造等之提升	
<input type="checkbox"/> 建築物之內部應予不燃化(應符合室內裝修規定)，以增加預估的界限時間。 <input type="checkbox"/> 居室門戶人員出入後能自動關閉，以減少安全防護班人員所需的人力。 <input type="checkbox"/> 增加避難通路，如室外安全梯及具有避難功能之陽台等，以增加預估的界限時間。 <input type="checkbox"/> 其他：	

自衛消防編組應變能力驗證實施照片



照片說明



照片說明

一、 時間：○年○月○日（星期○）○時○分

二、 地點：

三、 主席：○○○（管理權人或防火管理人）

四、 與會人員：如簽到表

記錄：○○○

五、 主席致詞：

（一）

（二）

六、 指導員發言：

（一）

（二）

七、 檢討事項：

（一）

（二）

八、 臨時動議：

九、 散會