環保署抽驗金門縣較難檢測項目自來水水質抽驗結果 (108年7月)

項次	合格	日期	地點	水質標準(單位)	砷	鉛	硒	鉻	鎘	鋇	銻	鎳	汞	氰鹽	總三鹵甲烷
					0.01	0.01	0.01	0.05	0.005	2	0.01	0.07	0.002	0.05	0.08
1	是	108.07.08	金城供水站	mg/L	<0.00010	0.00041	0.00032	0.00016	ND	0.0577	ND	0.00218	ND	--	<0.00398
2	是	108.07.09	西園1-8號	mg/L	0.00023	0.00015	<0.00010	<0.00010	ND	0.02	<0.00010	0.0002	ND	--	0.0222
3	是	108.07.09	榮湖淨水場	mg/L	0.00015	<0.00010	<0.00010	<0.00010	ND	0.00995	<0.00010	0.00012	ND	ND	0.012
4	是	108.07.09	太湖淨水場	mg/L	0.00025	<0.00010	<0.00010	<0.00010	ND	0.0293	<0.00010	<0.00010	ND	ND	0.0305
5	是	108.07.09	昔果山供水站	mg/L	<0.00010	0.00039	0.00028	0.00023	ND	0.0615	ND	0.00164	ND	--	<0.00226
6	是	108.07.10	紅山淨水場	mg/L	<0.00010	<0.00010	0.00082	0.00022	ND	0.0679	<0.00010	0.00146	ND	--	0.00418

項次	合格	日期	地點	水質標準(單位)	三氯乙烯	四氯化碳	1-1-1-三氯乙烷	1-2-二氯乙烷	氯乙烯	苯	對-二氯苯	1-1-二氯乙烯'	銀	溴酸鹽	鹵乙酸類
					0.005	0.005	0.2	0.005	0.0003	0.005	0.075	0.007	0.05	0.01	0.06
1	是	108.07.08	金城供水站	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	<0.00010	--	--
2	是	108.07.09	西園1-8號	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	ND	--	--
3	是	108.07.09	榮湖淨水場	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.00639
4	是	108.07.09	太湖淨水場	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00488
5	是	108.07.09	昔果山供水站	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	<0.00010	--	--
6	是	108.07.10	紅山淨水場	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	<0.00010	--	--

項次	合格	日期	地點	水質標準(單位)	二氯甲烷	鄰-二氯苯	甲苯	二甲苯	順-1-2-二氯乙烯	反-1-2-二氯乙烯	四氯乙烯	鋁
					0.02	0.6	0.7	0.5	0.07	0.1	0.005	0.2
1	是	108.07.08	金城供水站	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0.037
2	是	108.07.09	西園1-8號	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0.0113
3	是	108.07.09	榮湖淨水場	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00637
4	是	108.07.09	太湖淨水場	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00343
5	是	108.07.09	昔果山供水站	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0.0125
6	是	108.07.10	紅山淨水場	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	0.00503