

金門縣環保局110年2月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
偵測極限值(MDL)		--	0.018	<3	2.26	0.44	0.023	10.0	0.09	0.0010	0.0098	0.0023	0.020	0.36	<1	<1
1	榮湖	7.2	0.66	<3	24.1	22.3	2.36	145	ND	ND	0.03	ND	ND	47.7	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.1	0.58	<3	24.4	22.3	2.34	129	0.10	ND	0.04	<0.005	ND	53.8	<1	<1
3	美人山	7.3	0.84	<3	24.1	22.6	2.31	128	0.10	ND	<0.02	ND	ND	54.8	<1	<1
4	太湖	7.9	0.49	<3	17.5	108	1.63	244	ND	ND	0.03	<0.005	ND	58.9	<1	2
5	陽明加壓站	7.9	0.63	<3	12.3	110	1.60	262	0.15	ND	0.03	<0.005	ND	58.9	<1	<1
6	莒光	6.6	0.59	<3	14.8	42.2	6.34	188	0.15	ND	ND	ND	ND	40.6	<1	<1
7	舊金城	6.6	0.58	<3	14.6	42.6	6.07	187	ND	ND	ND	<0.005	ND	41.6	<1	<1
8	金城	6.3	0.48	<3	12.7	29.8	4.53	158	0.15	ND	<0.02	<0.005	ND	40.6	<1	<1
9	西浦頭	6.5	0.37	<3	12.6	40.8	5.53	174	0.10	ND	ND	ND	ND	34.5	<1	<1
10	擎天水塔	7.3	0.53	<3	25.5	27.0	2.22	117	0.15	ND	ND	ND	ND	54.8	<1	5
11	昔果山	6.4	0.44	<3	4.1	41.8	4.97	157	0.20	ND	ND	<0.005	ND	20.3	<1	<1
12	紅山	7.1	0.27	<3	13.2	31.7	3.51	196	0.10	ND	ND	ND	ND	42.9	<1	<1
13	龍蟠山	7.0	0.62	<3	13.2	33.6	3.57	196	0.10	ND	<0.02	ND	ND	43.9	<1	<1
14	后頭	6.2	---	<3	ND	1.6	0.63	15.5	ND	ND	<0.02	ND	ND	1.6	<1	2
備註	一、採樣日期：110年2月22日、2月23日、2月24日。 2/22採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 2/23採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 2/24採樣：紅山、龍蟠山、后頭。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度表示。 五、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 六、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局110年2月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
偵測極限值(MDL)		--	0.018	<3	2.26	0.44	0.023	10.0	0.09	0.0010	0.0098	0.0023	0.020	0.36	<1	<1
1	西園1-8號	7.1	0.50	<3	24.2	22.2	2.35	148	0.10	ND	0.04	ND	ND	53.8	<1	1
2	官澳43-1號	7.1	0.62	<3	24.2	22.1	2.37	131	0.10	ND	0.02	ND	ND	54.8	<1	<1
3	山西44號	7.3	0.54	<3	24.1	22.1	2.29	128	0.10	ND	0.07	<0.005	ND	53.8	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.7	0.23	<3	13.6	108	1.73	255	ND	ND	0.03	ND	ND	58.9	<1	<1
5	復興路1-12號	7.9	0.46	<3	12.7	112	1.61	240	ND	ND	ND	ND	ND	61.9	<1	1
6	新頭92之1號	7.8	0.44	<3	12.1	117	1.52	255	0.10	ND	<0.02	ND	ND	54.8	<1	1
7	成功65之1號	8.0	0.56	<3	13.9	110	1.59	261	0.15	ND	0.03	<0.005	ND	60.9	<1	<1
8	金門城162號	6.7	0.58	<3	15.4	42.2	6.17	191	0.10	ND	0.02	<0.005	ND	41.6	<1	<1
9	下埔下12之1	6.3	0.41	<3	11.8	29.7	4.90	150	0.10	ND	ND	<0.005	ND	38.1	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.4	0.43	<3	12.6	41.9	5.51	176	0.15	ND	0.03	ND	ND	40.6	<1	<1
11	安岐3-5號	6.5	0.32	<3	12.6	40.6	5.44	177	ND	ND	ND	<0.005	ND	37.6	<1	<1
12	下堡100之2號	6.8	0.25	<3	3.8	42.7	5.02	159	0.10	ND	ND	<0.005	<0.050	21.3	<1	<1
13	瓊林70之2號	7.6	0.26	<3	14.2	106	1.75	274	0.10	ND	ND	<0.005	ND	57.9	<1	<1
14	環島北路一段1號	6.4	0.40	<3	11.8	30.9	4.51	146	0.15	ND	ND	<0.005	ND	40.6	<1	<1
15	東洲85號	6.7	0.31	<3	5.2	41.8	4.86	157	0.15	ND	ND	0.005	ND	22.3	<1	<1
16	羅厝6號	7.0	0.83	<3	12.5	32.5	3.54	184	0.15	ND	ND	ND	ND	44.4	<1	<1
17	湖下5-2號	7.0	0.84	<3	13.2	32.0	3.46	177	0.10	ND	0.03	ND	ND	42.9	<1	<1
18	后頭58號	7.1	0.84	<3	12.8	40.5	3.56	201	0.20	ND	0.03	ND	ND	48.0	<1	<1
備註	一、採樣日期：110年2月22日、2月23日、2月24日。 2/22採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、環島北路一段1號、東洲85號。 2/23採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號(7/9採樣)、成功65之1號。 2/24採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。															
	二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度表示。 五、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 六、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															