

金門縣環保局110年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
偵測極限值(MDL)		--	0.018	<3	2.26	0.44	0.023	10.0	0.09	0.0010	0.0098	0.0023	0.020	0.36	<1	<1
1	榮湖	7.6	0.62	<3	16.5	17.9	2.59	128	0.15	ND	<0.02	ND	0.151	50.7	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.6	0.38	<3	16.5	19.1	2.54	128	0.10	ND	ND	ND	0.109	47.8	<1	<1
3	美人山	7.7	0.60	<3	17.0	19.8	2.61	130	0.10	ND	<0.02	ND	0.133	48.8	<1	<1
4	太湖	7.8	0.59	<3	3.6	108	2.02	240	ND	ND	ND	ND	0.145	41.8	<1	<1
5	陽明加壓站	8.0	0.57	<3	3.1	119	1.70	258	0.15	ND	<0.02	ND	0.107	40.8	<1	<1
6	莒光	6.4	0.34	<3	12.5	35.5	4.99	158	0.15	ND	<0.02	<0.005	0.112	43.3	<1	<1
7	舊金城	6.5	0.46	<3	12.2	35.9	5.10	159	0.10	ND	<0.02	ND	0.115	44.8	<1	<1
8	金城	6.5	0.53	<3	12.4	22.4	3.73	148	0.15	ND	<0.02	<0.005	0.118	42.8	<1	<1
9	西浦頭	6.7	0.41	<3	11.6	23.4	3.68	136	0.15	ND	<0.02	ND	<0.050	48.8	<1	<1
10	擎天水塔	7.4	0.63	<3	16.0	19.8	2.09	133	0.15	ND	0.02	<0.005	0.105	48.8	<1	<1
11	昔果山	7.7	0.76	<3	16.0	17.9	2.68	140	0.15	ND	<0.02	ND	0.059	50.7	<1	<1
12	紅山	7.2	0.50	<3	17.7	18.8	2.62	137	0.20	ND	ND	ND	0.086	48.8	<1	<1
13	龍蟠山	7.4	0.61	<3	17.4	18.0	2.65	126	0.10	ND	<0.02	ND	0.138	49.8	<1	<1
14	后頭	6.4	---	<3	ND	2.0	0.13	ND	ND	ND	<0.02	ND	0.059	0.4	<1	<1
備註	一、採樣日期：110年11月8日、11月9日、11月10日。 11/8採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 11/9採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 11/10採樣：紅山、龍蟠山、后頭。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度表示。 五、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 六、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項表示單位：mg/L															

金門縣環保局110年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
偵測極限值(MDL)		--	0.018	<3	2.26	0.44	0.023	10.0	0.09	0.0010	0.0098	0.0023	0.020	0.36	<1	<1
1	西園1-8號	7.4	0.39	<3	15.7	18.8	2.58	125	0.10	ND	ND	ND	0.092	48.3	<1	<1
2	官澳43-1號	7.3	0.31	<3	16.2	19.1	2.62	128	0.10	ND	ND	ND	0.132	51.7	<1	<1
3	山西44號	7.7	0.53	<3	16.1	20.4	2.60	131	0.15	ND	<0.02	ND	0.084	50.7	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.9	0.74	<3	3.2	119	1.78	262	ND	<0.01	<0.02	ND	<0.050	40.8	<1	<1
5	復興路1-12號	7.7	0.61	<3	3.2	121	1.42	252	ND	ND	ND	ND	<0.050	40.8	<1	<1
6	新頭92之1號	8.0	0.65	<3	2.8	125	1.59	260	ND	ND	ND	ND	0.087	42.8	<1	<1
7	成功161號	8.0	0.69	<3	3.2	116	1.83	263	ND	<0.01	ND	ND	0.113	41.3	<1	<1
8	金門城162號	6.5	0.48	<3	11.7	35.3	5.23	156	0.10	ND	ND	<0.005	0.193	43.8	<1	<1
9	下埔下12之1	6.5	0.24	<3	10.4	23.4	4.25	138	0.15	ND	ND	ND	0.072	41.8	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.7	0.38	<3	10.9	23.3	3.90	140	0.10	ND	ND	ND	0.060	42.8	<1	<1
11	安岐3-5號	6.6	0.31	<3	11.7	24.2	3.65	140	0.15	ND	<0.02	ND	0.067	37.8	<1	<1
12	下堡100之2號	7.4	0.42	<3	16.0	18.8	2.65	135	0.10	ND	<0.02	ND	0.116	51.7	<1	<1
13	中蘭48號	7.4	0.42	<3	16.9	20.4	2.61	143	0.10	ND	<0.02	ND	0.093	48.3	<1	<1
14	珠浦西路50巷9弄2號	6.5	0.43	<3	12.0	22.2	3.62	143	0.15	ND	ND	ND	0.121	43.8	<1	<1
15	東洲85號	7.5	0.38	<3	16.1	18.8	2.80	140	0.15	ND	ND	ND	0.075	49.8	<1	<1
16	羅厝6號	7.3	0.58	<3	16.6	17.2	2.66	126	0.20	ND	ND	ND	0.120	50.7	<1	<1
17	湖下5-2號	7.2	0.54	3	17.6	17.8	2.64	123	1.0	ND	<0.02	ND	<0.050	49.8	<1	<1
18	后頭58號	7.1	0.35	<3	17.0	18.0	2.73	124	0.10	ND	<0.02	ND	0.067	52.7	<1	<1
備註	一、採樣日期：110年11月8日、11月9日、11月10日。 11/8採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、珠浦西路50巷9弄2號、東洲85號。 11/9採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功161號。 11/10採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。															
	二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度表示。 五、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 六、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															