

金門縣環保局112年1月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	總溶解固體量	濁度	大腸桿菌群
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	500	2	6
偵測極限值(MDL)		--	0.018	<3	1.30	0.36	10.0	0.059	<1
1	洋山	7.5	0.30	<3	13.8	21.5	178	0.05	<1
2	榮湖	7.6	0.64	<3	13.6	23.9	178	0.05	<1
3	述美國小 (五龍山)	7.7	0.63	<3	13.9	23.5	171	0.10	<1
4	美人山	7.8	0.56	<3	13.1	24.4	178	0.10	<1
5	太湖	7.9	0.61	<3	7.22	42.8	178	0.10	<1
6	陽明 加壓站	7.9	0.48	<3	6.62	52.6	179	0.10	<1
7	莒光	6.6	0.48	<3	11.3	40.4	180	0.15	<1
8	舊金城	6.6	0.38	<3	10.4	39.8	174	0.15	<1
9	金城	6.7	0.64	<3	9.40	27.5	145	0.10	<1
10	西浦頭	6.6	0.57	<3	7.95	29.8	140	0.15	<1
11	擎天水塔	7.7	0.76	<3	13.4	24.3	159	0.05	<1
12	昔果山	7.2	0.67	<3	12.3	27.4	168	0.20	<1
13	紅山	7.2	0.62	<3	12.6	27.7	166	0.15	<1
14	龍蟠山	7.2	0.72	<3	13.0	26.0	157	0.15	<1
15	后頭	6.9	---	<3	<0.10	1.8	23.0	0.10	<1
備註	一、採樣日期：112年1月4日、1月5日、1月6日。 1/4採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 1/5採樣：洋山、擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 1/6採樣：紅山、龍蟠山、后頭。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度表示。 五、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 六、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L								

金門縣環保局112年1月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端17處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	總溶解固體量	濁度	大腸桿菌群
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	500	2	6
偵測極限值(MDL)		--	0.018	<3	1.30	0.36	10.0	0.059	<1
1	西園1-8號	7.7	0.68	<3	13.8	23.7	177	0.10	<1
2	官澳43-1號	7.8	0.64	<3	14.0	24.2	170	0.10	<1
3	山西47-1號	7.6	0.60	<3	14.2	24.9	176	0.10	<1
4	下莊50號	7.8	0.59	<3	7.15	47.1	166	0.10	<1
5	復興路1-12號	8.0	0.56	<3	6.90	46.2	168	0.05	<1
6	新頭92之1號	7.9	0.50	<3	6.48	54.4	177	0.05	<1
7	成功161號	7.8	0.54	<3	6.95	50.6	180	0.10	<1
8	金門城162號	6.8	0.36	<3	10.6	46.8	170	0.10	<1
9	下埔下12之1	6.6	0.38	<3	7.75	28.3	138	0.15	<1
10	安岐3-5號	6.7	0.52	<3	7.50	30.2	137	0.15	<1
11	下堡100之2號	7.1	0.35	<3	10.5	30.2	152	0.15	<1
12	中蘭48號	7.6	0.48	<3	11.3	38.5	160	0.15	<1
13	珠浦西路50巷9弄2號	6.8	0.60	<3	9.12	25.7	144	0.15	<1
14	東洲85號	6.8	0.24	<3	9.00	31.3	164	0.20	<1
15	羅厝6號	7.0	0.58	<3	12.5	25.4	174	0.10	<1
16	湖下5-2號	7.2	0.68	<3	13.4	26.3	152	0.10	<1
17	后頭58號	7.3	0.59	<3	12.8	25.0	158	0.10	<1
備註	一、採樣日期：112年1月4日、1月5日、1月6日。 1/4採樣：金門城162號、下埔下12之1號、安岐3-5號、下堡100之2號、中蘭48號、珠浦西路50巷9弄2號、東洲85號。 1/5採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西47-1號、下莊50號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功161號。 1/6採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度表示。 五、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 六、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L								

金門縣環保局112年1月辦理飲用水水質抽驗報告表(供水桶1處)

檢測項目	偵測 極限值	飲用水水質標準	單位	武德新莊供水桶 (NO.117)
pH	--	6.0~8.5	--	7.5
自由有效餘氯	0.018	0.2~1.0	mg/L	0.34
總溶解固體量	10.0	500	mg/L	108
濁度	0.059	2	NTU	0.10
大腸桿菌群	--	6	CFU/100mL	<1

備註：小金門共設七站:包括、青歧、黃厝、西方、羅厝、上林、東林等7站，水源是來自大金門地下水經小金門后頭RO設備淨化後之出水。