


水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1061201](#)

項次	採樣日期	採樣時間	收樣日期	採樣地點	樣品編號
1	106 / 12 / 05	09 : 05	106 / 12 / 05	金城水塔	D1061205-03
2	106 / 12 / 05	08 : 30	106 / 12 / 05	莒光水塔	D1061205-01
3	106 / 12 / 05	10 : 00	106 / 12 / 05	昔果山水塔	D1061205-06
4	106 / 12 / 05	09 : 20	106 / 12 / 05	西浦頭水塔	D1061205-04
5	106 / 12 / 05	08 : 50	106 / 12 / 05	舊金城	D1061205-02
6	106 / 12 / 05	09 : 40	106 / 12 / 05	瓊林水塔	D1061205-05
7	106 / 12 / 06	09 : 20	106 / 12 / 06	紅山淨水場	D1061206-01
8	106 / 12 / 06	09 : 35	106 / 12 / 06	庵頂供水站	D1061206-02
9	106 / 12 / 06	09 : 45	106 / 12 / 06	龍礮山水塔	D1061206-03
10	106 / 12 / 06	10 : 20	106 / 12 / 06	后頭供水站	D1061206-04
11	106 / 12 / 04	11 : 00	106 / 12 / 04	陽明水塔	D1061204-05
12	106 / 12 / 04	10 : 40	106 / 12 / 04	太湖淨水場	D1061204-04
13	106 / 12 / 04	09 : 25	106 / 12 / 04	榮湖淨水場	D1061204-01
14	106 / 12 / 04	10 : 15	106 / 12 / 04	美人山水塔	D1061204-03
15	106 / 12 / 04	10 : 00	106 / 12 / 04	述美國小	D1061204-02



水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1061201](#)

受驗單位		檢 測 項 目														
服務所	場站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準		0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1	
單位		mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
金城所	金城水塔	0.55	6.6	20.4	0.30	<5	124	23.9	2	<1	31.8	5.72	ND	ND	0.04	
金城所	莒光水塔	0.52	6.7	22.5	0.15	<5	246	47.9	3	<1	71.5	7.77	<1	ND	0.04	
金城所	昔果山水塔	0.57	6.4	22.9	0.15	<5	120	25.9	2	<1	35.7	4.84	<1	ND	0.03	
金城所	西浦頭水塔	0.77	6.1	22.8	0.10	<5	110	23.9	<1	<1	29.8	5.46	ND	ND	0.04	
金城所	舊金城	0.46	6.4	22.8	0.15	<5	248	51.9	4	<1	71.5	7.76	<1	ND	0.07	
金城所	瓊林水塔	0.64	6.4	20.0	0.10	<5	178	31.9	1	<1	61.5	3.29	ND	ND	0.05	
烈嶼所	紅山淨水場	0.47	6.6	22.1	0.15	<5	288	85.8	4	<1	77.4	7.16	<1	ND	0.05	
烈嶼所	庵頂供水站	0.34	7.2	21.5	0.30	<5	226	45.9	9	<1	31.8	8.80	ND	ND	0.07	
烈嶼所	龍礮山水塔	0.70	6.9	21.2	0.15	<5	214	43.9	<1	<1	31.8	8.72	<1	ND	0.07	
烈嶼所	后頭供水站	—	7.7	18.3	0.10	<5	20.5	2.0	3	<1	ND	0.84	ND	ND	0.05	
方法偵測極限		0.018						2.63			1.71		0.109			
備 註		1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：106 年 12 月 5, 6 日。														
檢驗員					品保員					檢驗室主任						

