

水質檢驗室水源水質檢驗月報表

報告編號：[RG1070301](#)

項次	採樣日期	採樣時間	收樣日期	採樣地點	樣品編號
1	107/3/07	10:00	107/3/07	西湖水庫	G1070307-03
2	107/3/07	09:45	107/3/07	菱湖水庫	G1070307-02
3	107/3/07	09:30	107/3/07	蓮湖水庫	G1070307-01
4	107/3/07	08:50	107/3/07	蘭湖水庫	G1070307-04
5	107/3/07	09:45	107/3/07	金沙水庫	G1070307-05
6	107/3/07	10:00	107/3/07	榮湖水庫	G1070307-06
7	107/3/07	10:15	107/3/07	山西水庫	G1070307-07
8	107/3/07	10:30	107/3/07	田埔水庫	G1070307-08
9	107/3/07	10:50	107/3/07	金湖水庫	G1070307-09
10	107/3/07	11:00	107/3/07	太湖水庫	G1070307-10
11	107/3/07	11:20	107/3/07	陽明水庫	G1070307-11
12					
13					
14					

水質檢驗室水源水質檢驗月報表

報告編號：[RG1070301](#)

受驗單位		檢 測 項 目											
服 務 所	場 站	pH	溫度	濁 度	總 溶 解 固 體	總 硬 度	大 腸 桿 菌 群	氯 鹽	氨 氮	COD	硝 酸 鹽 氮	溶 氧	總 有 機 碳
水源水質標準		—	—	—	—	—	20,000	—	1.0	25	—	—	4
單位		—	°C	NTU	mg/L	mg/L	CFU /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
烈嶼所	蓮湖水庫	6.3	17.3	8.1	493	191	1.1×10 ⁴	118	0.63	29.5	1.8	8.9	6.4
烈嶼所	菱湖水庫	6.5	18.5	12	682	231	5.8×10 ³	202	0.57	69.0	2.3	7.6	13.7
烈嶼所	西湖水庫	6.9	17.7	45	839	235	8.7×10 ³	246	0.64	63.0	5.8	8.7	9.9
金湖所	蘭湖水庫	8.6	16.5	5.3	325	131	2.0×10 ⁴	78.8	0.67	25.6	1.3	9.7	6.6
金沙所	金沙水庫	8.6	17.8	40	1200	279	1.7×10 ³	434	0.77	117	10.0	9.4	19.5
金沙所	榮湖水庫	8.5	18.1	22	691	231	2.6×10 ³	227	0.45	79.5	4.8	8.2	16.1
金沙所	山西水庫	8.8	17.2	7.6	330	135	1.1×10 ³	67.0	0.56	45.0	2.0	10.5	9.7
金沙所	田埔水庫	8.4	16.2	22	350	145	1.9×10 ³	71.0	0.31	60.8	3.1	9.7	10.3
金湖所	金湖水庫	8.5	16.7	14	1627	370	3.7×10 ³	670	0.54	76.1	1.9	9.6	8.0
金湖所	太湖水庫	8.5	17.2	33	364	135	1.8×10 ³	71.0	0.77	78.3	5.9	9.4	16.3
金湖所	陽明水庫	9.2	18.0	23	251	79.6	1.4×10 ³	47.3	0.69	64.0	2.9	9.6	11.3
方法偵測極限						2.33		1.67					0.188
備 註		1. 資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過水源標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：107年3月7日。 4. 擎天水庫、瓊林水庫因水位太低無法採樣，暫停檢驗乙次。											
檢驗員					品保員					檢驗室主任			