

# 水質檢驗室清水水質檢驗報告

108 年 6 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	自 由 餘 氯	pH	溫 度	濁 度	色 度	總 溶 解 固 體	總 硬 度	總 菌 落 數	大 腸 桿 菌 群	氯 鹽	硝 酸 鹽 氮	總 有 機 碳	亞 硝 酸 鹽 氮	氨 氮
水質標準	0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷 單位	mg/L	mg/L	CFU /mL	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.52	6.6	26.1	0.10	<5	178	35.8	<1	<1	47.3	6.02	<1	ND	0.05
舊金城水塔	0.47	6.8	25.9	0.45	5	182	31.8	<1	<1	45.3	5.71	<1	ND	0.05
金城水塔	0.56	6.6	26.1	0.20	<5	150	4.0	<1	<1	35.5	4.61	<1	0.01	0.05
西浦頭水塔	0.39	6.5	25.1	0.10	<5	206	41.8	<1	<1	47.3	5.88	<1	ND	0.06
昔果山水塔	0.64	6.3	25.2	0.10	<5	187	21.9	1	<1	47.3	4.89	<1	ND	0.05
龍礮山供水 站	0.60	7.7	25.9	0.10	<5	171	35.8	<1	<1	9.9	3.15	<1	ND	0.06
后頭供水站	—	7.9	24.9	0.05	<5	33.0	2.0	<1	<1	2.0	0.96	<1	ND	0.04
紅山淨水場	0.75	7.6	26.5	0.10	<5	172	29.8	<1	<1	29.6	3.40	<1	ND	0.06
羅厝 6 號	0.22	7.9	27.2	0.10	5	162	29.8	<1	<1	31.5	3.85	<1	ND	0.06
擎天水塔	0.94	7.8	21.6	0.30	<5	212	49.8	<1	<1	32.5	1.47	<1	ND	0.05
榮湖淨水場	0.55	7.6	26.6	0.20	<5	304	59.7	2	<1	106	0.87	<1	ND	0.07
述美國小	0.55	7.6	27.6	0.10	<5	130	41.8	<1	<1	20.7	0.79	<1	ND	0.06
美人山水塔	0.57	7.4	28.0	0.10	<5	80.0	43.8	5	<1	20.7	0.80	<1	ND	0.06
海水淡化場	0.70	7.6	26.9	0.20	<5	116	49.8	1	<1	21.7	0.87	<1	ND	0.07
太湖淨水場	0.48	7.2	24.8	0.10	<5	382	35.8	1	<1	232	ND	ND	ND	0.05
陽明高架	0.55	7.8	28.2	0.10	<5	242	59.7	<1	<1	98.6	0.64	<1	ND	0.04
方法偵測極限	0.45	7.2	24.3	1.0	<5	224	55.7	1	<1	130	0.71	<1	ND	0.07
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：108 年 6 月 10、11、12 日													