

## 水質檢驗室水源水質檢驗月報表

108 年 11 月

受驗單位	檢 測 項 目											
場站	pH	溫度	濁度	總溶解固體	總硬度	大腸桿菌群	氯鹽	氨氮	COD	硝酸鹽氮	溶氧	總有機碳
單位	—	°C	NTU	mg/L	mg/L	CFU /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
榮湖水庫	8.5	21.3	21	393	133	2.3×10 <sup>3</sup>	111	0.43	43.2	0.5	7.9	14.2
大陸引水海管	7.8	22.0	14	119	44.9	8.9×10 <sup>2</sup>	8.4	0.31	1.6	2.6	8.1	1.6
田浦水庫	8.8	20.2	35	313	112	2.4×10 <sup>5</sup>	63.5	0.54	50.0	0.6	9.2	20.9
太湖水庫	8.9	21.2	24	291	110	8.7×10 <sup>4</sup>	67.5	0.54	49.9	0.6	8.8	19.7
西湖水庫	7.9	21.3	12	398	161	5.5×10 <sup>3</sup>	101	0.74	24.1	0.3	8.2	8.8
菱湖水庫	7.9	20.3	32	453	192	1.2×10 <sup>3</sup>	115	0.76	35.8	0.1	7.6	10.2
蓮湖水庫	9.0	20.4	85	856	223	1.6×10 <sup>5</sup>	308	0.84	48.7	0.6	8.8	22.9
瓊林水庫	8.8	20.1	6.5	315	118	2.8×10 <sup>3</sup>	73.4	0.92	38.2	0.2	9.0	15.2
蘭湖水庫	8.5	21.1	12	332	124	9.2×10 <sup>3</sup>	73.4	0.59	26.9	0.2	8.7	9.8
擎天水庫	7.8	20.2	6.3	207	100	3.1×10 <sup>3</sup>	31.8	0.52	23.5	0.2	7.0	7.5
金沙水庫	9.0	20.5	25	313	116	1.1×10 <sup>3</sup>	75.4	0.60	37.7	0.2	9.0	11.8
山西水庫	8.0	21.1	11	252	116	6.1×10 <sup>3</sup>	57.6	0.41	29.3	0.1	7.8	11.5
陽明水庫	7.8	20.7	36	196	65.4	7.3×10 <sup>3</sup>	31.8	0.67	49.7	0.3	8.0	20.4
金湖水庫	8.7	20.2	6.6	2132	65.4	1.1×10 <sup>4</sup>	943	0.53	30.9	0.2	8.9	8.3
方法偵測極限					2.65		2.03					0.145
備 註	1. 資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過水源標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：108 年 11 月 5、6 日。											