

水質檢驗室清水水質檢驗報告

109 年 1 月

受驗單位	檢 測 項 目													
	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1
單位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.52	6.5	22.7	0.20	<5	208	30.0	2	<1	37.4	6.58	<1	ND	0.05
舊金城水塔	0.50	6.6	21.9	0.10	<5	214	32.0	2	<1	37.4	6.56	<1	ND	0.05
環島北路一段 21 號	0.32	6.4	22.3	0.15	<5	157	24.0	<1	<1	29.6	5.65	<1	ND	0.05
金城水塔	0.53	6.2	21.7	0.25	<5	170	36.0	<1	<1	27.6	5.56	<1	ND	0.06
西浦頭水塔	0.71	6.2	22.8	0.10	<5	168	36.0	1	<1	31.5	5.72	<1	ND	0.04
昔果山水塔	0.46	6.2	23.5	0.20	<5	184	50.0	1	<1	37.4	4.68	<1	ND	0.04
后頭供水站	-	6.0	27.2	0.10	<5	56.5	24.0	<1	<1	ND	0.82	<1	ND	0.03
龍蟠山供水站	0.38	6.4	21.9	0.10	<5	230	54.0	<1	<1	29.6	8.38	<1	ND	0.05
紅山淨水場	0.39	6.4	22.1	0.30	<5	223	52.0	<1	<1	31.5	8.37	<1	ND	0.06
擎天水塔	0.50	7.2	18.3	0.25	<5	211	50.0	<1	<1	59.1	1.44	1.1	ND	0.06
榮湖淨水場	0.54	7.1	18.5	0.15	<5	140	56.0	<1	<1	12.8	1.84	<1	ND	0.04
述美國小	0.71	7.3	18.4	0.10	<5	124	62.0	<1	<1	14.8	1.70	<1	ND	0.04
美人山水塔	0.66	7.4	20.0	0.40	<5	131	54.0	<1	<1	13.8	1.67	<1	ND	0.06
海水淡化場	0.79	7.6	18.5	0.10	<5	287	42.0	<1	<1	123	ND	<1	ND	0.06
太湖淨水場	0.52	7.6	19.1	0.10	<5	269	62.0	5	<1	90.7	1.21	1.3	ND	0.04
陽明高架	0.37	7.9	19.2	0.35	<5	276	82.0	3	<1	88.7	1.24	1.2	ND	0.08
方法偵測極限	0.014						2.65			2.03				
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：109 年 1 月 6.7 日													