

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

109 年 5 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.22	6.5	25.2	0.10	<5	144	48.1	<1	<1	33.5	5.50	<1	ND	0.01
舊金城水塔	0.25	6.5	24.9	0.05	<5	160	40.1	<1	<1	31.5	5.43	<1	ND	0.07
環島北路一段 21 號	0.24	6.9	25.1	0.05	<5	132	36.1	<1	<1	25.6	4.64	<1	ND	0.01
金城水塔	0.43	6.4	25.3	0.35	<5	102	42.1	<1	<1	25.6	4.63	<1	ND	0.01
西浦頭水塔	0.38	6.4	24.8	0.05	<5	155	48.1	<1	<1	35.5	5.50	<1	ND	0.01
昔果山水塔	0.50	6.0	25.0	0.10	<5	139	36.1	<1	<1	37.4	4.61	<1	ND	0.01
龍蟠山供水站	0.64	6.8	24.9	0.10	<5	190	64.2	<1	<1	27.6	7.21	ND	ND	0.01
后頭供水站	-	6.1	25.6	0.10	<5	35.0	ND	<1	<1	ND	0.41	ND	ND	0.01
紅山淨水場	0.68	6.9	25.4	0.10	<5	152	58.2	<1	<1	27.6	7.25	ND	ND	0.02
擎天水塔	0.54	7.7	23.8	0.10	<5	120	64.2	<1	<1	17.7	1.09	1.6	ND	0.02
榮湖淨水場	0.67	7.4	24.3	0.10	<5	103	54.1	<1	<1	16.8	0.96	1.2	ND	0.01
述美國小	0.30	7.4	25.7	0.10	<5	104	54.1	<1	<1	15.8	0.99	1.1	ND	0.02
美人山水塔	0.73	7.1	24.3	0.20	<5	128	74.2	<1	<1	15.8	1.03	1.1	ND	0.02
海水淡化廠	0.55	8.5	21.7	0.10	<5	317	42.1	<1	<1	163	ND	<1	ND	0.01
太湖淨水場	0.53	7.9	25.7	0.10	<5	228	70.2	<1	<1	102	0.27	ND	ND	0.01
陽明高架	0.56	7.9	25.0	0.95	<5	232	72.2	<1	<1	102	0.38	ND	ND	0.02
方法偵測極限	0.014						2.65			2.03				
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：109 年 5 月 4.5.6 日													