

## 水質檢驗室水源水質檢驗月報表

110年2月

受驗單位	檢 測 項 目											
場站	pH	溫度	濁度	總溶解固體	總硬度	大腸桿菌群	氯鹽	總有機碳	COD	溶氧	氨氮	硝酸鹽氮
單位	—	°C	NTU	mg/L	mg/L	CFU /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大陸引水海管	8.2	16.6	6.6	117	110	20	13.9	1.9	7.8	9.2	0.66	3.3
瓊林水庫	9.2	20.1	7.2	198	102	4.6×10 <sup>3</sup>	31.8	8.8	25.9	11.6	0.16	1.6
蘭湖水庫	8.5	19.1	2.4	207	110	4.1×10 <sup>2</sup>	41.7	6.6	17.6	10.4	0.06	1.6
擎天水庫	8.6	19.0	3.1	191	104	5.7×10 <sup>2</sup>	29.8	5.0	16.7	10.5	0.05	1.5
金沙水庫	9.3	22.5	50	439	184	3.6×10 <sup>2</sup>	81.4	31.5	108	13.9	0.93	1.0
榮湖水庫	9.0	21.0	27	535	188	1.1×10 <sup>3</sup>	134	21.2	80.0	12.5	0.43	0.8
山西水庫	8.4	18.7	5.9	359	159	9.6×10 <sup>2</sup>	85.4	14.6	—	9.9	0.15	0.9
金湖水庫	8.8	18.4	3.9	4495	848	5.5×10 <sup>2</sup>	2293	10.7	70.0	11.1	0.12	0.8
太湖水庫	8.9	17.3	60	509	202	4.2×10 <sup>3</sup>	115	44.4	173	9.6	0.04	1.1
田浦水庫	8.9	16.3	50	447	259	3.8×10 <sup>3</sup>	85.4	36.0	158	11.0	0.27	1.1
蓮湖水庫	8.8	16.6	40	437	196	4.6×10 <sup>3</sup>	114	10.9	53.0	10.5	0.56	0.9
西湖水庫	8.8	17.8	17	1243	354	1.2×10 <sup>4</sup>	486	27.4	190	10.2	0.95	1.6
備 註	1. 資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過水源標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：110年2月1.2日。											