

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

110年6月

受驗單位	檢 測 項 目													
	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.45	6.8	25.6	0.15	<5	160	46.5	<1	<1	33.3	<1	4.94	ND	0.01
舊金城水塔	0.43	6.8	25.9	0.15	<5	149	44.4	<1	<1	35.2	<1	4.97	0.01	0.02
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.34	6.5	24.8	0.15	<5	135	46.5	<1	<1	25.4	1.1	3.81	0.01	0.01
金城水塔	0.66	6.5	25.9	0.30	<5	139	46.5	<1	<1	27.4	1.0	3.74	0.01	0.02
西浦頭水塔	0.59	6.4	24.3	0.15	<5	179	46.5	<1	<1	47.0	<1	5.64	0.01	0.01
昔果山水塔	0.49	6.5	24.2	0.30	<5	129	26.3	<1	<1	45.0	ND	5.28	0.01	0.02
龍蟠山供水站	0.03	7.5	26.6	0.20	<5	103	59.5	32	5	18.6	1.2	2.68	ND	0.04
后頭供水站	0.10	7.5	27.4	0.15	<5	10.0	5.1	<1	<1	ND	ND	0.15	ND	0.01
紅山淨水場	0.70	7.6	27.8	0.15	<5	122	47.2	<1	<1	21.5	1.2	2.71	0.01	0.02
擎天水塔	0.49	7.4	27.4	0.15	<5	126	55.4	<1	<1	25.4	<1	2.33	ND	0.03
洋山淨水場	-	7.4	28.0	0.20	<5	113	65.6	8	<1	19.6	1.6	2.45	0.01	0.02
榮湖淨水場	0.54	7.3	27.5	0.10	<5	112	55.4	<1	<1	22.5	<1	2.41	0.01	0.02
述美國小	0.39	7.5	27.2	0.10	<5	103	57.4	<1	<1	23.5	1.1	2.36	0.01	0.03
美人山水塔	0.65	7.8	27.3	0.10	<5	124	55.4	<1	<1	25.4	<1	2.34	0.01	0.01
海水淡化場	0.54	8.3	27.3	0.10	<5	363	41.0	<1	<1	196	ND	ND	0.01	0.02
太湖淨水場	0.62	7.8	28.2	0.10	<5	270	65.6	<1	<1	132	<1	1.92	0.01	0.02
陽明高架	0.54	8.3	28.2	0.90	<5	316	51.3	1	<1	154	<1	1.56	0.01	0.03
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：110年6月07.08.09日。													