

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

110年5月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.66	6.9	25.5	0.10	<5	177	31.8	<1	<1	41.4	<1	5.73	ND	0.01
舊金城水塔	0.63	6.7	25.2	0.10	<5	185	39.8	<1	<1	41.4	<1	5.70	ND	0.02
環島北路一段1號	0.64	6.2	25.5	0.05	<5	138	57.7	<1	<1	31.5	<1	4.71	ND	0.02
金城水塔	0.58	6.2	25.5	0.10	<5	123	45.8	<1	<1	27.6	<1	4.68	0.01	0.01
西浦頭水塔	0.36	6.4	25.1	0.05	<5	186	55.7	<1	<1	39.4	ND	5.38	ND	0.01
昔果山水塔	0.54	6.5	25.6	0.35	<5	163	29.8	<1	<1	43.4	ND	5.19	0.01	0.02
龍蟠山供水站	0.53	7.1	25.6	0.05	<5	171	50.2	<1	<1	39.4	<1	6.81	ND	0.02
后頭供水站	0.56	6.9	26.3	0.10	<5	35.0	ND	<1	<1	3.4	<1	0.73	ND	0.01
紅山淨水場	0.49	6.9	25.3	0.05	<5	164	54.3	<1	<1	33.5	<1	6.84	0.01	0.01
擎天水塔	0.52	7.5	24.9	0.10	<5	114	58.3	<1	<1	23.7	<1	2.01	0.01	0.02
洋山淨水場	-	7.6	25.2	0.15	<5	127	66.3	1	<1	20.7	1.2	2.00	ND	0.01
榮湖淨水場	0.55	7.7	25.4	0.10	<5	121	56.3	4	<1	16.8	<1	1.93	0.01	0.01
述美國小	0.41	7.7	27.4	0.10	<5	130	64.3	1	<1	28.6	<1	1.93	ND	0.01
美人山水塔	0.94	7.9	25.4	0.05	<5	129	44.2	<1	<1	24.6	<1	ND	0.01	0.02
海水淡化場	0.66	8.3	23.7	0.15	<5	343	48.2	<1	<1	197	ND	1.97	ND	0.01
太湖淨水場	0.57	7.5	25.4	0.05	<5	282	60.3	<1	<1	140	<1	1.20	0.01	0.01
陽明高架	0.50	8.0	25.8	0.35	<5	268	60.3	<1	<1	144	<1	1.24	ND	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：110年5月10、11、12日。													