

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

110 年 11 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	*自由餘氯	*pH	溫 度	*濁度	*色度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*氯 鹽	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨 氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.64	6.5	24.4	0.10	<5	153	62.5	<1	<1	41.4	1.2	5.33	0.01	0.01
舊金城水塔	0.53	6.5	24.3	0.10	<5	146	70.5	1	<1	35.5	<1	5.34	0.01	0.01
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.41	6.5	24.5	0.15	<5	118	70.5	<1	<1	19.7	<1	3.90	0.01	0.02
金城水塔	0.62	6.6	23.8	0.70	<5	106	74.6	2	<1	19.7	<1	3.82	0.01	0.02
西浦頭水塔	0.48	6.7	24.1	0.10	<5	124	74.6	<1	<1	23.7	<1	3.88	0.01	0.01
昔果山水塔	0.78	7.7	24.0	0.10	<5	115	70.5	1	<1	13.8	1.2	2.81	0.01	0.02
龍蟠山供水站	0.62	7.5	23.4	0.10	<5	121	61.1	<1	<1	17.7	2.5	2.84	0.01	0.02
后頭供水站	—	7.1	23.0	0.05	<5	14.0	8.1	1	<1	2.0	<1	ND	0.01	0.01
紅山淨水場	0.53	7.5	24.9	0.10	<5	130	61.1	<1	<1	18.7	2.0	2.82	0.01	0.01
擎天水塔	0.65	7.5	23.6	0.10	<5	106	82.8	<1	<1	20.7	1.9	2.75	0.01	0.01
洋山淨水場	0.51	7.4	23.6	0.10	<5	117	80.8	<1	<1	16.8	1.8	2.76	0.01	0.03
榮湖淨水場	0.61	7.7	23.6	0.10	<5	111	80.8	<1	<1	18.7	1.6	2.75	0.01	0.01
述美國小	0.51	7.4	25.4	0.10	<5	126	80.8	<1	<1	19.7	1.4	2.74	0.01	0.01
美人山水塔	0.62	7.4	25.1	0.10	<5	122	58.6	<1	<1	22.7	1.5	2.78	0.01	0.02
海水淡化場	0.82	7.8	23.1	0.05	<5	275	66.7	1	<1	143	ND	ND	0.01	0.01
太湖淨水場	0.65	7.8	24.0	0.05	<5	220	68.7	1	<1	93.6	ND	2.02	0.01	0.01
陽明高架	0.73	8.2	24.8	0.55	<5	248	62.6	<1	<1	113	ND	1.72	0.01	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：110 年 11 月 08.09.10 日。 4. *為認證核可檢項。													