

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

110年9月

受驗單位	檢 測 項 目													
	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.46	6.7	29.2	0.15	<5	166	54.3	<1	<1	33.5	1.4	4.94	0.01	0.01
舊金城水塔	0.38	6.8	28.9	0.10	<5	168	58.3	<1	<1	31.5	1.1	4.96	0.01	0.02
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.43	6.4	30.2	0.15	<5	110	46.2	<1	<1	19.7	1.1	3.43	0.01	0.01
金城水塔	0.35	6.4	30.4	0.30	<5	151	46.2	<1	<1	15.8	1.2	3.36	0.01	0.02
西浦頭水塔	0.50	6.5	29.2	0.10	<5	122	97.5	<1	<1	19.7	1.0	3.13	0.01	0.01
昔果山水塔	0.66	6.8	30.2	0.20	<5	125	58.3	<1	<1	19.7	1.3	2.57	0.01	0.02
龍蟠山供水站	0.36	7.3	30.7	0.60	<5	96.0	48.4	<1	<1	19.7	1.4	2.24	ND	0.02
后頭供水站	—	6.1	30.5	0.05	<5	18.5	4.0	<1	<1	ND	ND	0.09	0.01	0.02
紅山淨水場	0.38	7.2	31.2	0.45	<5	107	44.3	<1	<1	18.7	1.3	2.30	0.01	0.01
擎天水塔	0.56	7.4	30.9	0.15	<5	95.0	46.2	<1	<1	18.7	1.3	1.84	0.01	0.01
洋山淨水場	0.55	7.4	31.2	0.15	<5	87.0	48.2	<1	<1	14.8	1.3	1.82	0.01	0.02
榮湖淨水場	0.61	7.6	31.1	0.10	<5	94.0	52.3	<1	<1	17.7	1.3	1.83	0.01	0.02
述美國小	0.47	7.6	32.5	0.10	<5	103	50.2	<1	<1	16.8	1.2	1.85	0.01	0.01
美人山水塔	0.77	8.0	31.6	0.15	<5	112	50.2	<1	<1	18.7	1.2	1.85	0.01	0.02
海水淡化場	0.88	7.2	25.0	0.05	<5	338	46.2	<1	<1	187	ND	ND	0.01	0.01
太湖淨水場	0.67	7.9	31.2	0.05	<5	244	44.2	<1	<1	103	<1	1.11	0.01	0.01
陽明高架	0.51	8.2	31.5	0.10	<5	232	48.2	<1	<1	108	<1	1.14	0.01	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：110年9月06.07.08日。													