

水質檢驗室水源水質檢驗月報表

111 年 06 月

| 受驗單位 | 檢 測 項 目 | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|-----|--------|------|---------------------|------|-------|------|------|------|------|
| 場站 | *pH | 溫度 | *濁度 | *總溶解固體 | *總硬度 | *大腸桿菌群 | *氯鹽 | *總有機碳 | COD | 溶氧 | 氨氮 | 硝酸鹽氮 |
| 單位 | — | °C | NTU | mg/L | mg/L | MPN /100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 大陸引水海管 | 7.2 | 27.7 | 8.2 | 103 | 146 | 2.5×10 ² | 9.9 | 1.9 | 4.0 | 5.3 | 0.03 | 3.3 |
| 瓊林水庫 | 9.3 | 26.5 | 9.8 | 268 | 176 | 1.2×10 ⁴ | 49.3 | 18.7 | 80.0 | 7.6 | 0.04 | 1.2 |
| 蘭湖水庫 | 9.1 | 26.5 | 20 | 234 | 126 | 1.6×10 ⁴ | 45.3 | 17.5 | 45.0 | 7.4 | 0.06 | 1.1 |
| 擎天水庫 | 8.1 | 26.3 | 9.0 | 231 | 161 | 1.7×10 ⁴ | 43.4 | 8.4 | 20.0 | 5.6 | 0.03 | 1.2 |
| 金沙水庫 | 8.8 | 27.0 | 26 | 369 | 196 | 1.1×10 ⁴ | 84.8 | 20.4 | 95.0 | 6.4 | 0.06 | 1.1 |
| 榮湖水庫 | 8.5 | 27.1 | 22 | 657 | 226 | 2.4×10 ⁴ | 212 | 25.6 | 116 | 5.7 | 0.05 | 1.1 |
| 山西水庫 | 8.1 | 27.3 | 2.6 | 177 | 161 | 1.4×10 ⁴ | 43.4 | 8.7 | 26.0 | 7.7 | 0.02 | 1.1 |
| 田浦水庫 | 9.0 | 26.8 | 50 | 282 | 176 | 2.4×10 ⁵ | 65.0 | 23.7 | 67.0 | 8.2 | 0.08 | 1.3 |
| 陽明水庫 | 9.3 | 26.9 | 8.9 | 182 | 160 | 1.4×10 ⁴ | 37.4 | 13.1 | 54.0 | 7.0 | 0.04 | 1.4 |
| 金湖水庫 | 8.7 | 26.2 | 9.7 | 3740 | 663 | 1.6×10 ⁴ | 1705 | 7.7 | 57.0 | 8.3 | 0.04 | 1.1 |
| 太湖水庫 | 9.4 | 26.4 | 40 | 251 | 161 | 2.4×10 ⁴ | 65.0 | 24.0 | 85.0 | 8.3 | 0.06 | 1.2 |
| 西湖水庫 | 9.0 | 25.2 | 38 | 1100 | 352 | 9.9×10 ⁴ | 414 | 17.9 | 89.0 | 6.0 | 0.03 | 1.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 備 註 | 1. 資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過水源標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：111 年 06 月 07.08 日。 4. *為認證核可檢項。 | | | | | | | | | | | |