

水質檢驗室水源水質檢驗月報表

111 年 07 月

受驗單位	檢 測 項 目											
場 站	*pH	溫度	*濁度	*總溶解固體	*總硬度	*大腸桿菌群	*氯鹽	*總有機碳	COD	溶氧	氨氮	硝酸鹽氮
單位	—	°C	NTU	mg/L	mg/L	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大陸引水海管	6.9	30.1	10	117	294	3.0×10 ²	9.4	1.8	6.0	3.4	0.01	2.5
瓊林水庫	9.3	30.1	13	292	239	1.5×10 ³	57.2	22.6	104	7.3	0.04	1.1
蘭湖水庫	8.4	30.3	16	242	159	1.2×10 ⁴	55.2	18.7	69.0	6.2	0.03	1.2
擎天水庫	8.0	29.9	4.0	224	169	1.1×10 ⁴	47.3	8.8	8.0	6.4	0.01	0.9
金沙水庫	9.0	30.2	21	384	194	1.2×10 ⁵	74.9	17.1	54.0	7.7	0.03	1.3
榮湖水庫	8.7	30.2	18	628	234	1.3×10 ⁴	187	25.9	60.0	6.9	0.04	1.1
山西水庫	8.1	30.6	3.1	174	154	1.1×10 ⁴	43.4	8.3	20.0	7.8	0.01	1.2
田浦水庫	9.3	31.3	28	304	234	1.7×10 ⁵	63.1	21.6	36.0	8.3	0.04	1.2
陽明水庫	9.5	31.5	15	199	174	1.4×10 ⁴	35.5	17.4	14.0	2.9	0.02	1.1
金湖水庫	9.2	31.1	7.4	1420	164	1.1×10 ⁴	1530	8.1	57.0	9.5	0.01	1.1
太湖水庫	9.0	31.4	29	724	179	1.4×10 ⁵	65.0	21.1	11.0	5.6	0.04	1.1
西湖水庫	8.8	28.3	35	1040	687	9.3×10 ⁴	276	29.9	67.0	5.0	0.04	1.3
蓮湖水庫	7.7	25.8	22	386	174	1.4×10 ⁵	23.6	11.2	54.0	6.2	0.05	1.1
備 註	1. 資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過水源標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：111 年 07 月 04、06 日。 4. *為認證核可檢項。											