

水質檢驗室水源水質檢驗月報表

111 年 08 月

受驗單位	檢 測 項 目											
場 站	*pH	溫度	*濁度	*總溶解固體	*總硬度	*大腸桿菌群	*氯鹽	*總有機碳	COD	溶氧	氨氮	硝酸鹽氮
單位	—	°C	NTU	mg/L	mg/L	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大陸引水海管	6.6	31.0	3.1	60.0	151	7.3×10 ²	7.9	1.8	4.0	7.4	0.01	2.4
瓊林水庫	9.6	32.0	8.4	250	166	1.2×10 ³	49.6	14.9	104	7.3	0.04	1.1
蘭湖水庫	9.0	32.5	22	230	161	3.0×10 ³	37.7	21.6	69.0	6.2	0.03	1.2
擎天水庫	8.6	32.0	2.6	219	166	2.9×10 ³	41.7	8.6	8.0	6.4	0.01	0.9
金沙水庫	9.4	32.4	14	301	207	3.3×10 ⁴	51.6	12.7	54.0	7.7	0.03	1.3
榮湖水庫	9.1	32.4	14	416	217	4.1×10 ⁴	119	15.9	60.0	6.9	0.04	1.1
山西水庫	8.7	32.5	3.8	162	136	2.9×10 ³	35.7	10.0	20.0	7.8	0.01	1.2
田浦水庫	9.3	32.7	29	259	156	2.0×10 ³	59.6	15.3	35.0	7.4	0.07	1.3
陽明水庫	8.8	32.5	11	164	171	2.9×10 ³	31.8	14.3	52.0	6.4	0.05	1.1
金湖水庫	8.6	32.8	5.6	3110	675	8.2×10 ⁴	1470	7.2	62.0	6.1	0.04	1.1
太湖水庫	9.5	33.9	34	316	196	2.8×10 ⁴	57.6	17.6	70.0	8.7	0.08	1.1
蓮湖水庫	8.1	32.2	6.2	310	270	2.4×10 ³	54.6	8.3	20.0	7.4	0.05	1.2
西湖水庫	9.2	32.4	23	730	188	1.6×10 ⁵	258	20.4	80.0	7.5	0.04	1.0
備 註	1. 資料來源依據原水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過水源標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：111 年 08 月 08.10 日。 4. *為認證核可檢項。											