

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

111 年 10 月

受驗單位	檢 測 項 目													
	*自由餘氯	*pH	溫度	*濁度	*色度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*氯鹽	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.49	6.5	26.7	0.10	<5	156	48.1	<1	<1	41.4	1.0	5.38	0.01	0.01
舊金城水塔	0.49	6.5	27.6	0.15	<5	142	57.2	1	<1	41.4	<1	5.42	0.01	0.01
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.28	6.4	28.2	0.15	<5	99.0	56.2	<1	<1	23.6	1.2	3.73	0.01	0.02
金城水塔	0.38	6.4	28.8	0.20	<5	111	58.2	<1	<1	21.7	1.2	3.68	0.01	0.02
西浦頭水塔	0.53	6.5	27.6	0.10	<5	123	76.2	1	<1	23.6	<1	3.56	0.01	0.01
昔果山水塔	0.59	7.1	28.3	0.15	<5	87.0	70.2	1	<1	19.7	1.3	2.39	0.01	0.02
龍蟠山供水站	0.67	6.9	28.2	0.10	<5	97.0	65.2	1	<1	26.6	1.3	2.73	0.01	0.02
后頭供水站	—	7.3	28.7	0.05	<5	22.0	7.0	1	<1	0.49	<1	0.08	0.01	0.01
紅山淨水場	0.46	7.2	29.1	0.10	<5	107	118	1	<1	25.6	1.2	2.60	0.01	0.01
擎天水塔	0.55	7.6	29.0	0.10	<5	118	60.2	<1	<1	24.6	1.2	1.90	0.01	0.01
洋山淨水場	0.21	7.5	29.6	0.10	<5	93.0	86.2	<1	<1	17.7	1.7	1.80	0.01	0.04
榮湖淨水場	0.46	7.6	29.4	0.05	<5	98.0	90.2	<1	<1	20.7	1.1	1.87	0.01	0.01
述美國小	0.51	7.6	32.2	0.10	<5	107	90.2	<1	<1	22.2	1.1	1.86	0.01	0.02
美人山水塔	0.55	7.8	30.1	0.10	<5	113	106	<1	<1	22.7	1.2	1.89	0.01	0.01
海水淡化廠	0.41	7.7	28.8	0.05	<5	338	106	1	<1	192	<1	0.66	0.01	0.02
太湖淨水場	0.53	7.8	30.5	0.05	<5	133	106	1	<1	39.4	<1	1.57	0.01	0.01
陽明水塔	0.47	8.0	30.3	0.35	<5	135	98.3	<1	<1	44.3	<1	1.71	0.01	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：111 年 10 月 03.04.05 日。 4. *為認證核可檢項。													