

水質檢驗室清水水質檢驗報告

111 年 12 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	*自由餘氯	*pH	溫 度	*濁度	*色度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*氯 鹽	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨 氮
水質標準	0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.51	6.9	22.2	0.10	<5	115	55.7	<1	<1	25.8	1.2	4.74	0.01	0.01
舊金城水塔	0.44	6.9	22.5	0.10	<5	146	54.7	1	<1	25.8	1.1	4.57	0.01	0.01
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.47	6.2	21.4	0.10	<5	127	64.8	<1	<1	19.8	1.1	4.26	0.01	0.01
金城水塔	0.63	6.6	21.1	0.20	<5	139	54.7	1	<1	19.8	1.2	4.18	0.01	0.01
西浦頭水塔	0.70	6.5	21.9	0.10	<5	105	50.6	<1	<1	25.8	1.1	4.20	0.01	0.01
昔果山水塔	0.74	7.5	21.0	0.20	<5	141	66.8	<1	<1	17.9	1.5	3.12	0.01	0.01
后頭供水站	—	6.6	25.0	0.05	<5	28.0	3.0	1	<1	1.0	<1	0.14	0.01	0.03
龍蟠山供水站	0.52	7.7	28.4	0.10	<5	129	75.0	<1	<1	26.8	1.3	3.62	0.01	0.01
紅山淨水場	0.50	7.6	28.2	0.10	<5	143	70.9	1	<1	28.8	1.3	3.66	0.01	0.01
擎天水塔	0.74	7.6	21.0	0.10	<5	151	64.8	<1	<1	25.8	1.1	2.55	0.01	0.02
洋山淨水場	0.32	7.7	19.1	0.05	<5	144	67.9	<1	<1	20.4	1.6	3.11	0.01	0.03
榮湖淨水場	0.56	7.7	17.6	0.05	<5	143	70.9	<1	<1	23.8	1.2	2.89	0.01	0.01
述美國小	0.56	7.9	17.7	0.05	<5	146	68.9	<1	<1	23.8	1.3	2.73	0.01	0.01
美人山水塔	0.72	7.8	20.6	0.05	<5	134	79.0	<1	<1	25.8	1.2	2.64	0.01	0.02
海水淡化廠	0.61	8.1	20.0	0.05	<5	270	52.7	<1	<1	169	<1	ND	0.01	0.01
太湖淨水場	0.69	8.0	19.6	0.05	<5	161	60.8	1	<1	49.6	1.0	2.20	0.01	0.01
陽明水塔	0.53	8.1	20.6	0.30	<5	164	79.0	<1	<1	49.6	<1	2.12	0.01	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：111 年 12 月 05.06 日。 4. *為認證核可檢項。													