

水質檢驗室清水水質檢驗報告

112 年 10 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	*自由餘氯	*pH	溫 度	*濁度	*色度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*氯鹽	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU /mL	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.47	6.4	28.6	0.15	<5	50.0	36.1	<1	<1	21.8	1.1	3.73	0.01	0.01
舊金城水塔	0.31	6.6	28.7	0.10	<5	73.0	32.5	1	<1	21.8	1.0	3.60	0.01	0.01
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.40	6.3	28.4	0.10	<5	62.0	38.3	<1	<1	19.8	<1	4.00	0.01	0.01
金城水塔	0.57	6.2	27.7	0.10	<5	61.0	35.9	1	<1	21.8	<1	3.93	0.01	0.01
西浦頭水塔	0.61	6.3	27.8	0.05	<5	59.0	30.7	<1	<1	21.8	<1	3.98	0.01	0.01
昔果山水塔	0.65	6.8	28.7	0.45	<5	59.0	80.6	<1	<1	19.8	1.1	2.61	0.01	0.01
紅山淨水場	0.69	6.4	29.4	0.15	<5	98.0	44.9	<1	<1	23.8	<1	4.08	0.01	0.01
龍蟠山供水站	0.27	6.2	29.0	0.10	<5	121	47.3	<1	<1	24.8	<1	4.66	0.01	0.01
后頭供水站	—	6.2	29.2	0.05	<5	26.0	13.0	<1	<1	2.0	<1	0.32	ND	0.01
擎天水塔	0.40	7.7	29.3	0.05	<5	69.0	47.7	<1	<1	18.9	1.0	1.88	ND	0.01
洋山淨水場	0.22	7.5	29.4	0.05	<5	89.0	55.4	<1	<1	16.9	1.3	1.88	0.01	0.01
榮湖淨水場	0.55	7.6	29.2	0.05	<5	69.0	46.5	<1	<1	18.9	<1	1.92	0.01	0.01
述美國小	0.49	7.5	31.3	0.05	<5	104	40.5	1	<1	17.9	<1	1.90	0.01	0.01
美人山水塔	0.67	7.8	29.9	0.10	<5	137	34.1	<1	<1	18.9	1.0	3.52	ND	0.01
海水淡化場	0.41	8.0	28.9	0.05	<5	366	46.1	<1	<1	194	<1	ND	ND	0.01
太湖淨水場	0.64	7.9	30.2	0.10	<5	141	48.9	1	<1	45.6	1.0	1.34	0.01	0.01
陽明高架	0.50	8.1	30.5	0.10	<5	131	48.9	<1	<1	51.6	<1	1.30	0.01	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：112 年 10 月 02.03.04 日。 4. *為認證核可檢項。													