

水質檢驗室清水水質檢驗報告

112 年 12 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場 站	*自由餘氯	*pH	溫 度	*濁度	*色度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*氯 鹽	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨 氮
水質標準	0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	—	10	0.1	0.1
單 位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU /mL	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光水塔	0.53	6.7	22.3	0.10	<5	137	46.5	<1	<1	21.7	1.0	4.24	ND	0.01
舊金城水塔	0.39	6.7	22.4	0.10	<5	121	48.5	<1	<1	23.6	<1	4.20	0.01	0.01
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.41	6.5	20.0	0.10	<5	131	49.5	1	<1	21.7	<1	3.91	ND	0.01
金城水塔	0.61	6.5	21.3	0.10	<5	137	48.1	1	<1	19.7	1.1	3.83	0.01	0.01
西浦頭水塔	0.49	6.4	22.0	1.4	<5	121	70.8	1	<1	21.7	<1	4.12	0.01	0.02
昔果山水塔	0.62	6.9	20.7	0.15	<5	120	64.0	<1	<1	21.7	1.1	3.12	0.01	0.02
紅山淨水場	0.45	6.5	21.4	0.20	<5	218	102	<1	<1	21.7	<1	4.43	0.01	0.01
龍蟠山供水站	0.65	6.6	20.9	0.10	<5	294	53.5	1	<1	22.7	<1	4.24	0.01	0.01
后頭供水站	—	6.3	20.1	0.10	<5	17.0	4.2	2	<1	1.0	<1	0.22	0.01	0.01
擎天水塔	0.54	7.3	20.9	0.10	<5	143	61.2	1	<1	17.7	<1	2.57	ND	0.01
洋山淨水場	0.29	7.6	19.3	0.05	<5	123	63.2	<1	<1	16.8	2.5	2.55	0.01	0.01
榮湖淨水場	0.37	7.7	19.7	0.05	<5	108	70.4	<1	<1	17.7	2.9	2.55	0.01	0.04
述美國小	0.51	7.9	21.8	0.10	<5	133	78.5	<1	<1	18.7	<1	2.52	0.01	0.01
美人山水塔	0.50	7.8	21.6	0.30	<5	165	67.2	<1	<1	20.7	1.1	2.56	ND	0.01
海水淡化場	0.63	7.9	20.1	0.05	<5	351	65.6	<1	<1	177	<1	ND	ND	0.01
太湖淨水場	0.53	7.9	20.3	0.10	<5	229	55.9	3	<1	53.2	<1	1.41	0.01	0.01
陽明高架	0.60	8.0	20.7	0.15	<5	270	52.3	1	<1	51.2	<1	1.37	0.01	0.01
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：112 年 12 月 04.05.06 日。 4. *為認證核可檢項。													